

- CONSULTAS REALIZADAS -

ALQUILER DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS PARA REALIZACIÓN DE TECHOS EN LOS EXTERIORES DE LOS PABELLONES 3, 5, 7 Y 9 DURANTE EL CERTAMEN INTERGIFT, EDICIÓN DE FEBRERO 2019, ORGANIZADO POR IFEMA.

Exp.: 18/378 – 1000188086

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA, relacionadas con las bases de la homologación de referencia.

CONSULTA.

¿Es posible ofertar carpas con combinación de pórticos de 5 m y de 10 m.?

Ejemplo:

Una carpa de 5 x 40 m se puede montar con pórtico de 5 m y largo 40 m, pero también se puede montar adosando 4 carpas de pórtico 10 m x 5 m de fondo

En ambos casos se garantiza el mismo espacio interior, misma altura mínima de 3 m y superficie diáfana.

RESPUESTA.

Como se haga la composición es indiferente siempre que se consigan las medidas totales solicitadas, por tanto, el ejemplo puesto en la consulta sería admisible.

El presente documento pasa a formar parte integrante del pliego de prescripciones técnicas, quedando afecto en los términos previstos en el citado pliego.

Dirección de Compras y Logística

20/12/2018