

- FE DE ERRATAS -

OBRAS DE SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE ALUMBRADO LED EN LOS PABELLONES DE IFEMA, FERIA DE MADRID EXP.- 19/040 – 4-2134 a la4-2159

Les informamos que se ha observado unas erratas que procede corregir en el pliego de condiciones que rige la licitación.

PLIEGO BASE

Donde dice:

17 VISITA A INSTALACIONES.

Para un mayor conocimiento de la envergadura del servicio objeto de contratación, se efectuará una visita guiada a las instalaciones del Recinto Ferial el **día 6 de marzo de 2019, a las 11.00 horas.**, para todas aquellas empresas que estén previamente acreditadas.

Debe decir:

17 VISITA A INSTALACIONES.

Para un mayor conocimiento de la envergadura del servicio objeto de contratación, se efectuará una visita guiada a las instalaciones del Recinto Ferial el **día 8 de marzo de 2019, a las 11.00 horas.**, para todas aquellas empresas que estén previamente acreditadas.

PLIEGO TECNICO

Donde dice:

- **Luminaria tipo LE02.** Luminarias de tipo **campana industrial LED**, para iluminación de zonas de conexión entre pabellones.

Grupo óptico con una apertura 84 grados.

(Página 14 del pliego técnico)

Debe decir:

- **Luminaria tipo LE02.** Luminarias de tipo **campana industrial LED**, para iluminación de zonas de conexión entre pabellones.

Grupo óptico con una apertura aproximada de entre 65 y 80 grados.

Donde dice:

- **Luminaria tipo LE03.1. Proyectores de alta potencia** para iluminación de eventos deportivos. (Pabellones 2 y 6).
Índice de protección de la luminaria IP66.

Debe decir:

- **Luminaria tipo LE03.1. Proyectores de alta potencia** para iluminación de eventos deportivos. (Pabellones 2 y 6).
 - Índice de protección de la luminaria IP65.

(Página 15 del pliego técnico)

Donde dice:

- **Luminaria tipo LE03.2. Proyectores de alta potencia** para iluminación de eventos deportivos. (Pabellones 9, 10 y 12).
Índice de protección de la luminaria IP66.

Debe decir:

- **Luminaria tipo LE03.2. Proyectores de alta potencia** para iluminación de eventos deportivos. (Pabellones 9, 10 y 12).
Índice de protección de la luminaria IP65.

(Página 16 del pliego técnico)

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.