

- FE DE ERRATAS -

SOLICITUD DE OFERTAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE ALUMBRADO LED EN LOS PABELLONES DE IFEMA, FERIA DE MADRID EXP. 19/040 - 4-2134 a 4-2159

Les informamos que se ha observado una errata que procede corregir en el pliego de condiciones que rige la licitación.

En el apartado 22.CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-. Del pliego de bases (pág. 23).

- donde dice:

B.2 ILUMINACION GENERAL TIPO LE02. VALORACIÓN 80 PUNTOS. Pág. 26

| ILUMINACIÓN GENERAL TIPO LE02 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|
| VALORACIÓN 80 PUNTOS | CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA | % | | % | | % | |
| 6 | Potencia | 100 | Mínimo | 50 | Medio | 0 | Máximo |
| 6 | IRC | 100 | Superior a 95 | 0 | Superior a 90 | | |
| 6 | L/B | 100 | L90/B10 | 50 | L80/B10 - L90/B50 | 0 | L80/B50 |
| 6 | C 100.000 | 100 | C <5% | 0 | C <10% | | |
| 12 | Lm/W | 100 | Superior a 110 lm/W | 50 | Entre 100-110 lm/W | 0 | Entre 90-100 lm/W |
| 6 | SDMC (MacAdam) | 100 | SDMC<1 | 50 | SDMC<2 | 0 | SDMC<3 |
| 10 | UGR | 100 | <16 | 50 | <19 | 0 | <22 |
| 6 | Materiales | 100 | Cuerpo de fundición Aluminio | 0 | Otros | | |
| 10 | Confort visual | 100 | Dispositivos de ocultación del led | 0 | Sin dispositivos | | |
| 6 | Peso | 100 | Mínimo | 50 | Medio | 0 | Máximo |
| 10 | Mejora sobre los años de garantía | 100 | > 20 años | 50 | ≥ 15 Años | 0 | 10 años |

Debe decir:

B.2 ILUMINACION GENERAL TIPO LE02. VALORACIÓN 80 PUNTOS.

| ILUMINACIÓN GENERAL TIPO LE02 | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------------------------|----|--------------------|---|-------------------|
| VALORACIÓN 80 PUNTOS | CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA | % | | % | | % | |
| 6 | Potencia | 100 | Mínimo | 50 | Medio | 0 | Máximo |
| 6 | IRC | 100 | Superior a 95 | 0 | Superior a 90 | | |
| 6 | L/B | 100 | L90/B10 | 50 | L80/B10 - L90/B50 | 0 | L80/B50 |
| 6 | C 100.000 | 100 | C <5% | 0 | C <10% | | |
| 12 | Lm/W | 100 | Superior a 110 lm/W | 50 | Entre 100-110 lm/W | 0 | Entre 90-100 lm/W |
| 6 | SDMC (MacAdam) | 100 | SDMC<1 | 50 | SDMC<2 | 0 | SDMC<3 |
| 8 | UGR | 100 | <16 | 50 | <19 | 0 | <22 |
| 6 | Materiales | 100 | Cuerpo de fundición Aluminio | 0 | Otros | | |
| 8 | Confort visual | 100 | Dispositivos de ocultación del led | 0 | Sin dispositivos | | |
| 6 | Peso | 100 | Mínimo | 50 | Medio | 0 | Máximo |
| 10 | Mejora sobre los años de garantía | 100 | > 20 años | 50 | ? 15 Años | 0 | 10 años |

Donde dice:

GRADO DE DESLUMBRAMIENTO: (Pág. 27)

Mejoras sobre el índice de grado de deslumbramiento (UGR). Se valorará con la máxima puntuación, la que presente un UGR<16. (Máx. 10 puntos).

Debe decir:

GRADO DE DESLUMBRAMIENTO:

Mejoras sobre el índice de grado de deslumbramiento (UGR). Se valorará con la máxima puntuación, la que presente un UGR<16. (Máx. 8 puntos).

Donde dice:

CONFORT VISUAL: (Pág. 27)

Confort visual. Se valorará con la máxima puntuación, la que cuente con dispositivo de ocultación LED, y con la mínima puntuación, la que no disponga del mismo. (Máx. 10 puntos).

Debe decir:

CONFORT VISUAL:

Confort visual. Se valorará con la máxima puntuación, la que cuente con dispositivo de ocultación LED, y con la mínima puntuación, la que no disponga del mismo. **(Máx. 8 puntos).**

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.