

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

01.01.D.A-030 ENFRIADORA CONDENSADA POR AGUA P<=1000 KW - (1M) (hh:mm)

L	0	Revisión de ventiladores	0:15
L	1	Revisión de bombas	0:15
L	2	Anotar consumo de agua	0:01
L	3	Anotar consumo de electricidad	0:01
L	4	Comprobación estanqueidad y ausencia de fugas y niveles de refrigerante y aceite (4*)	0:45

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.001	GRUPO FRIO 1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.002	GRUPO FRIO 2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.003	GRUPO FRIO 1 CON RECUPERADOR

01.01.D.A-090 ENFRIADORA CONDENSADA POR AGUA P<=1000 KW - (3M) (hh:mm)

L	0	Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador	0:02
L	1	Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador	0:02
L	2	Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua	0:02
L	3	Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua	0:02
L	4	Temperatura y presión de evaporación	0:02
L	5	Temperatura y presión de condensación	0:02
L	6	Potencia eléctrica absorbida	0:02
L	7	Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima	0:02
L	8	CEE o COP instantáneo	0:02
L	9	Caudal de agua en el evaporador	0:02
L	10	Caudal de agua en el condensador	0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.001	GRUPO FRIO 1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.002	GRUPO FRIO 2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.003	GRUPO FRIO 1 CON RECUPERADOR

01.01.D.A-180 ENFRIADORA CONDENSADA POR AGUA P<=1000 KW - (6M) (hh:mm)

L	0	Revisión general del equipo (*)	0:30
L	1	Revisión y limpieza de filtros de agua	0:10
L	2	Drenaje, limpieza y tratamiento de las torres de refrigeración.	3:00
L	3	Revisión de los soportes de las tuberías y de la formación de hielo y condensaciones superficiales no esporádicas.	0:15
L	4	Revisión de la apariencia externa del aislamiento.	0:15

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.001	GRUPO FRIO 1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.002	GRUPO FRIO 2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.003	GRUPO FRIO 1 CON RECUPERADOR

01.01.D.A-A01 ENFRIADORA CONDENSADA POR AGUA P<=1000 KW - (12M) (hh:mm)

L	0	Comprobar la operatividad del control, termostato interior, etc (*)	0:10
L	1	Limpieza de condensador (*)	0:30
L	2	Limpieza de evaporador (*)	0:30
L	3	Revisar filtros de aire, limpiar ó sustituir si fuese necesario (*)	0:15
L	4	Revisión de baterías de intercambio térmico	0:15
L	5	Verificación de todos los aparatos de medida control y seguridad así como los sistemas de protección y alarma para comprobar su correcto funcionamiento	0:10
L	6	Control de carga del refrigerante	0:15
L	7	Revisar composición de fluido secundario y la posible presencia de refrigerante en el mismo	0:20
L	8	Pruebas de estanqueidad como equipo a presión consistente en la realización de un control visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, así como de una comprobación de e30.00	0:30
L	9	Comprobación del estado del aceite, renovándolo si procede.	0:40

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.001	GRUPO FRIO 1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.002	GRUPO FRIO 2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.003	GRUPO FRIO 1 CON RECUPERADOR

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

01.01.D.A-A02 ENFRIADORA CONDENSADA POR AGUA P<=1000 KW - (2A) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.001	GRUPO FRIO 1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.002	GRUPO FRIO 2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.003	GRUPO FRIO 1 CON RECUPERADOR

01.01.D.A-A05 ENFRIADORA CONDENSADA POR AGUA P<=1000 KW - (5A) (hh:mm)

L 0	Revisión del estado exterior de los componentes y materiales con respecto a posibles corrosiones externas y la protección contra las mismas (***) Cada 5 años	0:15
L 1	Revisión del estado interior de los aparatos multitubulares, una vez vaciados y desmontados los cabezales y las tapas de estos.(***) Cada 5 años	0:20
L 2	Desmontaje de todos los limitadores de presión y elementos de seguridad, comprobación de su funcionamiento y, en caso necesario, calibración, ajuste, reparación o sustitución, tarado a las presiones q45.00	0:45
L 3	Pruebas de estanqueidad como equipo a presión consistente en la realización de un control visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, así como de una comprobación de e45.00	0:45
L 4	Revisión del estado de las placas de identificación procediendo a la reposición de las deterioradas. (***) Cada 5 años	0:15
L 5	Revisión del estado de las tuberías. (***) Cada 5 años	0:20
L 6	Revisión del estado del aislamiento. (***) Cada 5 años	0:20
L 7	En las instalaciones frigoríficas con carga de refrigerante superior a 300 Kg. se comprobará mediante la técnica termográfica el estado del aislamiento de las tuberías y aparatos a presión de acero al45.00	0:45
L 8	Revisión del estado de los detectores de fugas. (***) Cada 5 años	0:15
L 9	Revisión del estado de limpieza de las torres de enfriamiento y condensadores evaporativos. (***) Cada 5 años.	1:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.001	GRUPO FRIO 1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.002	GRUPO FRIO 2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-01.01.D.A.003	GRUPO FRIO 1 CON RECUPERADOR

01.03-030 TORRE DE REGRIGERACION - (1M) (hh:mm)

L 0	Verificar funcionamiento del drenaje, comprobando el conductivímetro	0:02
L 1	Verificar que los ventiladores giran libremente y con ausencia de ruidos extraños	0:02
L 2	Comprobar la actuación de la entrada de agua	0:05
L 3	Comprobar el funcionamiento correcto, revisar bombas y ventiladores	0:40
L 4	Comprobar el tarado de elementos de seguridad, termostato agua, antihielo, etc	0:15
L 7	Estado de conservación y limpieza: SEPARADOR DE GOTAS (si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución)	0:40
L 8	Estado de conservación y limpieza: INSPECCION VISUAL EXTERIOR, detectar posibles corrosiones, comprobar integridad estructural (si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución)	0:20
L 9	Estado de conservación y limpieza: BANDEJA (si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución)	0:20
L 10	Estado de conservación y limpieza: FILTRO DE RECIRCULACION (si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución)	0:20
L 11	Estado de conservación y limpieza: EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución)	0:20
L 12	Calidad físico-química y microbiológica del agua: LEGIONELLA (determinar parámetro)	0:10
L 13	Calidad físico-química y microbiológica del agua: TEMPERATURA (determinar parámetro)	0:05
L 14	Calidad físico-química y microbiológica del agua: VERIFICAR EQUIPOS DE MEDIDA, revisar según recomendaciones del fabricante.	0:10

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-01.03.001	TORRE REFRIGERACION
---	---------------------

01.03-090 TORRE DE REGRIGERACION - (3M) (hh:mm)

L 0	Calidad físico-química y microbiológica del agua: PH (determinar parámetro)	0:05
L 1	Calidad físico-química y microbiológica del agua: CONDUCTIVIDAD (Determinar parámetro) (**)	0:05
L 2	Calidad físico-química y microbiológica del agua: TURBIDEZ (Determinar parámetro)	0:05
L 3	Calidad físico-química y microbiológica del agua: HIERRO TOTAL (Determinar parámetro)	0:05
L 4	Calidad físico-química y microbiológica del agua: RECUENTO TOTAL DE AEROBIOS (Determinar parámetro)	0:05

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-01.03.001	TORRE REFRIGERACION
---	---------------------

01.03-180 TORRE DE REGRIGERACION - (6M) (hh:mm)

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

L	0	Revisión del sistema de control automático	0:10
L	1	Comprobación estanqueidad de válvulas de interceptación	0:05
L	2	Comprobar, si procede, el filtro de aspiración de la bomba	0:25
L	7	Estado de conservación y limpieza: CONDENSADOR (si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución)	0:30
L	8	Estado de conservación y limpieza: RELLENO (si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución)	0:40
L	9	Estado de conservación y limpieza: FILTRO DE APORTE DE AGUA (si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución)	0:20
L	10	Calidad físico-química y microbiológica del agua: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA COMPLETO (**)	5:00
L	11	Calidad físico-química y microbiológica del agua: CALIBRAR EQUIPOS DE MEDIDA, revisar según recomendaciones del fabricante.	0:50

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-01.03.001 TORRE REFRIGERACION

01.03-A01 TORRE DE REGRIGERACION - (12M) (hh:mm)

L	0	Comprobación de estanqueidad de circuitos de distribución, solo torre	0:10
L	2	Calidad físico-química y microrbiológica del agua: EVALUACION PERIODICA DEL PROGRAMA DE ACTUACION.	0:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-01.03.001 TORRE REFRIGERACION

01.04.E.B-030 CALDERA GAS/GASOLEO 70 KW<P<=1000 KW - (1M) (hh:mm)

L	0	Limpieza de quemador de la caldera	0:30
L	1	Revisión de vaso de expansión	0:15
L	2	Revisión de los sistemas de tratamiento de agua	0:10
L	3	Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera	0:05
L	4	Comprobación de niveles de agua en circuitos	0:05
L	5	Comprobación de tarado de elementos de seguridad	0:10
L	6	Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria	0:30
L	7	Medición del consumo de combustible	0:01
L	8	Medición del consumo de energía eléctrica	0:01
L	9	Medición del consumo de agua	0:01

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.001 CALDERA CALEFACCION 1
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.002 CALDERA CALEFACCION 2
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.003 CALDERA CALEFACCION 3

01.04.E.B-090 CALDERA GAS/GASOLEO 70 KW<P<=1000 KW - (3M) (hh:mm)

L	0	Medición de temperatura y presión del fluido portador en entrada y salida (***)	0:02
L	1	Medición de temperatura ambiente en la sala de máquinas (***)	0:01
L	2	Medición de temperatura de los gases de combustión (Calderas sin condensación 90-150°C; Calderas de condensación 50-165°C) (***)	0:01
L	3	Medición del contenido de CO en humos (80-100 ppm; por encima de 500 ppm hacer parada técnica) (***)	0:01
L	4	Índice de capacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos (***)	0:01
L	5	Tiro en la caja de humos de la caldera (Para calderas estancas 0,12-0,2 hPa) (***)	0:01
L	6	Ajuste del quemador (aire y combustible) hasta conseguir valores recomendados del análisis de combustión (***)	1:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.001 CALDERA CALEFACCION 1
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.002 CALDERA CALEFACCION 2
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.003 CALDERA CALEFACCION 3

01.04.E.B-180 CALDERA GAS/GASOLEO 70 KW<P<=1000 KW - (6M) (hh:mm)

L	0	Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de calderas	1:00
L	1	Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimeneas	3:00
L	2	Comprobación de material refractario	0:15
L	3	Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación	0:02
L	4	Revisión y limpieza de filtros de agua	0:15
L	5	Revisión del sistema de control automático	0:30

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.001 CALDERA CALEFACCION 1
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.002 CALDERA CALEFACCION 2

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.003 CALDERA CALEFACCION 3

01.04.E.B-A01 CALDERA GAS/GASOLEO 70 KW<P<=1000 KW - (12M) (hh:mm)

L	0	Revisión general de caldera	0:15
L	1	Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías	0:30
L	2	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:20

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.001 CALDERA CALEFACCION 1
 SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.002 CALDERA CALEFACCION 2
 SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.003 CALDERA CALEFACCION 3

01.04.E.B-A02 CALDERA GAS/GASOLEO 70 KW<P<=1000 KW - (2A) (hh:mm)

L	0	Inspección de eficiencia energética por OCA. Cada 2 años para combustibles NO renovables.	0:00
---	---	---	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.001 CALDERA CALEFACCION 1
 SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.002 CALDERA CALEFACCION 2
 SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.003 CALDERA CALEFACCION 3

01.04.E.B-A04 CALDERA GAS/GASOLEO 70 KW<P<=1000 KW - (4A) (hh:mm)

L	0	Inspección de eficiencia energética por OCA. Cada 4 años para gases y combustibles renovables.	0:00
---	---	--	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.001 CALDERA CALEFACCION 1
 SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.002 CALDERA CALEFACCION 2
 SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.B.003 CALDERA CALEFACCION 3

01.04.E.C-030 CALDERA GAS/GASOLEO P>1000 KW - (1M) (hh:mm)

L	0	Limpieza de quemador de la caldera	0:30
L	1	Revisión de vaso de expansión	0:15
L	2	Revisión de los sistemas de tratamiento de agua	0:10
L	3	Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera	0:05
L	4	Comprobación de niveles de agua en circuitos	0:05
L	5	Comprobación de tarado de elementos de seguridad	0:10
L	6	Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria	0:30
L	7	Medición del consumo de combustible	0:01
L	8	Medición del consumo de energía eléctrica	0:01
L	9	Medición del consumo de agua	0:01
L	10	Medición de temperatura y presión del fluido portador en entrada y salida	0:02
L	11	Medición de temperatura ambiente en la sala de máquinas	0:01
L	12	Medición de temperatura de los gases de combustión (Calderas sin condensación 90-150°C; Calderas de condensación 50-165°C) (***)	0:01
L	13	Medición del contenido de CO en humos (80-100 ppm; por encima de 500 ppm hacer parada técnica) (***)	0:01
L	14	Índice de capacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos (***)	0:01
L	15	Tiro en la caja de humos de la caldera (Para calderas estancas 0,12-0,2 hPa) (***)	0:01
L	16	Ajuste del quemador (aire y combustible) hasta conseguir valores recomendados del análisis de combustión (***)	1:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.C.001 CALDERA ACS

01.04.E.C-180 CALDERA GAS/GASOLEO P>1000 KW - (6M) (hh:mm)

L	0	Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de calderas	1:00
L	1	Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimeneas	3:00
L	2	Comprobación de material refractario	0:15
L	3	Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación	0:02
L	4	Revisión y limpieza de filtros de agua	0:15
L	5	Revisión del sistema de control automático	0:30

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.C.001 CALDERA ACS

01.04.E.C-A01 CALDERA GAS/GASOLEO P>1000 KW - (12M) (hh:mm)

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

L	0	Revisión general de caldera	0:15
L	1	Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías	0:30
L	2	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:20

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.C.001 CALDERA ACS

01.04.E.C-A02 CALDERA GAS/GASOLEO P>1000 KW - (2A) (hh:mm)

L	0	Inspección de eficiencia energética por OCA. Cada 2 años para combustibles NO renovables.	0:00
---	---	---	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.C.001 CALDERA ACS

01.04.E.C-A04 CALDERA GAS/GASOLEO P>1000 KW - (4A) (hh:mm)

L	0	Inspección de eficiencia energética por OCA. Cada 4 años para gases y combustibles renovables.	0:00
---	---	--	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.04.E.C.001 CALDERA ACS

02.01.B-030 CLIMATIZADOR P>70 KW - (1M) (hh:mm)

L	0	Revisión y limpieza de filtros de aire (*)	0:18
L	1	Revisión mecánica del modulo de humectacion (*)	0:30
L	2	Revisión y limpieza de filtros de aire (*)	0:18
L	3	Revisión mecánica del modulo de humectacion (*)	0:30
L	4	Revisión de ventiladores, asociados al climatizador (*)	0:15
L	5	Comprobación tarado de elementos de seguridad, térmicos, etc. (*)	0:02
L	6	Revisión de ventiladores, asociados al climatizador (*)	0:15
L	7	Comprobación tarado de elementos de seguridad, térmicos, etc. (*)	0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-CB-02.01.B.009 CLIMATIZADOR AC 2.2
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-GR-02.01.B.008 CLIMATIZADOR AC 2.1
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.01.B.010 CLIMATIZADOR AC 3.1
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.01.B.011 CLIMATIZADOR AC 3.2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.001 CLIMATIZADOR AC 1.1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.002 CLIMATIZADOR AC 1.2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.003 CLIMATIZADOR AC 1.3
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.004 CLIMATIZADOR AC 1.4
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.005 CLIMATIZADOR AC 1.5
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.006 CLIMATIZADOR AC 1.6
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.007 CLIMATIZADOR AC 1.7

02.01.B-180 CLIMATIZADOR P>70 KW - (6M) (hh:mm)

L	0	Comprobación de la estanqueidad de las válvulas de interceptación asociadas (*)	0:00
L	1	Revisión del funcionamiento y estado general del equipo (*)	0:00
L	2	Comprobación de la estanqueidad de las válvulas de interceptación asociadas (*)	0:00
L	3	Revisión del funcionamiento y estado general del equipo (*)	0:00
L	4	Revisión y limpieza de secciones de recuperación de calor (*)	0:00
L	5	Revisión del sistema de control automático asociado (*)	0:00
L	6	Revisión y limpieza de secciones de recuperación de calor (*)	0:00
L	7	Revisión del sistema de control automático asociado (*)	0:00
L	8	Revisión y limpieza de los filtros de agua asociados al equipo, si existen (*)	0:00
L	10	Revisión y limpieza de los filtros de agua asociados al equipo, si existen (*)	0:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-CB-02.01.B.009 CLIMATIZADOR AC 2.2
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-GR-02.01.B.008 CLIMATIZADOR AC 2.1
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.01.B.010 CLIMATIZADOR AC 3.1
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.01.B.011 CLIMATIZADOR AC 3.2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.001 CLIMATIZADOR AC 1.1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.002 CLIMATIZADOR AC 1.2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.003 CLIMATIZADOR AC 1.3
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.004 CLIMATIZADOR AC 1.4
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.005 CLIMATIZADOR AC 1.5

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.006 CLIMATIZADOR AC 1.6
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.007 CLIMATIZADOR AC 1.7

02.01.B-A01 CLIMATIZADOR P>70 KW - (12M) (hh:mm)

L	0	Revisión y limpieza si procede de las baterías intercambio térmico	0:12
L	1	Revisión y limpieza de las unidades de impulsión y retorno de aire	0:15
L	2	Revisión y limpieza si procede de las baterías intercambio térmico	0:12
L	3	Revisión y limpieza de las unidades de impulsión y retorno de aire	0:15
L	4	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:05
L	5	Comprobación de la continuidad de la resistencia de la conexión de puesta a tierra	0:05
L	6	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:05
L	7	Comprobación de la continuidad de la resistencia de la conexión de puesta a tierra	0:05
L	8	Evaluación higiénica del sistema en filtros, baterías, bandejas de condensado, humidificador, ventiladores, cámaras, conductos y recuperadores de energía inspeccionando lo siguiente (**): -Estado me45.00	0:45
L	10	Evaluación higiénica del sistema en filtros, baterías, bandejas de condensado, humidificador, ventiladores, cámaras, conductos y recuperadores de energía inspeccionando lo siguiente (**): -Estado me45.00	0:45

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-CB-02.01.B.009 CLIMATIZADOR AC 2.2
 SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-GR-02.01.B.008 CLIMATIZADOR AC 2.1
 SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.01.B.010 CLIMATIZADOR AC 3.1
 SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.01.B.011 CLIMATIZADOR AC 3.2
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.001 CLIMATIZADOR AC 1.1
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.002 CLIMATIZADOR AC 1.2
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.003 CLIMATIZADOR AC 1.3
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.004 CLIMATIZADOR AC 1.4
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.005 CLIMATIZADOR AC 1.5
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.006 CLIMATIZADOR AC 1.6
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-02.01.B.007 CLIMATIZADOR AC 1.7

03.02-001 BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA - (1D) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-03.02.C001 BOMBAS CIRCULACION ACS
 SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-03.02.D.001 BOMBAS CIRCULACION CALEFACCION
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.002 BOMBA B.7.1 - AC 1.1
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.003 BOMBA B.7.2 - AC 1.2
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.004 BOMBA B.7.3 - AC 1.3
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.005 BOMBA B.7.4 - AC 1.4
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.006 BOMBA B.7.5 - AC 1.5
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.007 BOMBA B.7.6 - AC 1.6
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.008 BOMBA B.7.7 - AC 1.7
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.009 BOMBA B.1.1 CIRCUITO CONDENSACION GF2
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.010 BOMBA B.1.2 CIRCUITO CONDENSACION GF2 RESERVA
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.011 BOMBA B.2.1 CIRCUITO CONDENSACION GF1
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.012 BOMBA B.2.2 CIRCUITO CONDENSACION (RESERVA)
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.013 BOMBA B.2.3 CIRCUITO CONDENSACION GFR1
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.014 BOMBA B.3.1/1 PRIMARIO FRIO GFR1
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.015 BOMBA B.3.1/2 PRIMARIO FRIO RESERVA
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.016 BOMBA B.3.1/3 PRIMARIO FRIO GF1
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.017 BOMBA B.3.2/1 CIRCUITO PRIMARIO FRIO
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.018 BOMBA B.3.2/2 CIRCUITO PRIMARIO FRIO RESERVA
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.019 BOMBA B.5.1 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.020 BOMBA B.5.2 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.021 BOMBA B.5.3 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.022 BOMBA B.8.1 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.023 BOMBA B.8.2 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.024 BOMBA B.9.1 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2S CIRCULACION CLIMA
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.025 BOMBA B.9.2 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.026 BOMBA B.10.1 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.027 BOMBA B.10.2 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.028 BOMBA B.10.3 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.029 BOMBA B.10.4 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.030 BOMBA B.10.5 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.031 BOMBA B.10.6 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
 SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.032 BOMBA B.11.1 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONCRETOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.033	BOMBA B.11.2 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.034	BOMBA B.12.1 CIRCUITOS ZONA CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.035	BOMBA B.13.1/1 CIRCUITO CLIMATIZADOR AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.036	BOMBA B.13.1/2 CIRCUITO CLIMATIZADOR AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.037	BOMBA B.13.2/1 CIRCUITO CLIMATIZADORES AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.038	BOMBA B.13.2/2 CIRCUITO CLIMATIZADORES AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.039	BOMBA B.14.1 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.040	BOMBA B.14.2 CIRCUITO AP1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.041	BOMBA B.15.1 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.042	BOMBA B.16.1 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.043	BOMBA B.16.2 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.044	BOMBA B.16.3 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.045	BOMBA B.16.4 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.046	BOMBA B.16.5 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.047	BOMBA B.16.6 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.048	BOMBA B.17.1 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.049	BOMBA B.17.2 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.050	BOMBA B.18.1 CIRCUITO CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.051	BOMBA B.18.2 CIRCUITO CAMERINOS

03.02-030 BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA - (1M) (hh:mm)

L	0	Comprobación de engrase y nivel de aceite, rellenando si es necesario	0:02
L	1	Comprobación de ausencia de ruidos extraños	0:02
L	2	Comprobación de engrase y nivel de aceite, rellenando si es necesario	0:02
L	3	Comprobación de ausencia de ruidos extraños	0:02
L	4	Comprobación del sistema de refrigeración de cierre, empaquetadura, etc	0:02
L	5	Inspección visual del estado y operatividad del equipo (*)	0:02
L	6	Comprobación del sistema de refrigeración de cierre, empaquetadura, etc	0:02
L	7	Inspección visual del estado y operatividad del equipo (*)	0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-03.02.C001	BOMBAS CIRCULACION ACS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-03.02.D.001	BOMBAS CIRCULACION CALEFACCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.002	BOMBA B.7.1 - AC 1.1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.003	BOMBA B.7.2 - AC 1.2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.004	BOMBA B.7.3 - AC 1.3
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.005	BOMBA B.7.4 - AC 1.4
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.006	BOMBA B.7.5 - AC 1.5
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.007	BOMBA B.7.6 - AC 1.6
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.008	BOMBA B.7.7 - AC 1.7
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.009	BOMBA B.1.1 CIRCUITO CONDENSACION GF2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.010	BOMBA B.1.2 CIRCUITO CONDENSACION GF2 RESERVA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.011	BOMBA B.2.1 CIRCUITO CONDENSACION GF1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.012	BOMBA B.2.2 CIRCUITO CONDENSACION (RESERVA)
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.013	BOMBA B.2.3 CIRCUITO CONDENSACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.014	BOMBA B.3.1/1 PRIMARIO FRIO GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.015	BOMBA B.3.1/2 PRIMARIO FRIO RESERVA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.016	BOMBA B.3.1/3 PRIMARIO FRIO GF1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.017	BOMBA B.3.2/1 CIRCUITO PRIMARIO FRIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.018	BOMBA B.3.2/2 CIRCUITO PRIMARIO FRIO RESERVA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.019	BOMBA B.5.1 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.020	BOMBA B.5.2 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.021	BOMBA B.5.3 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.022	BOMBA B.8.1 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.023	BOMBA B.8.2 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.024	BOMBA B.9.1 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2S CIRCULACION CLIMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.025	BOMBA B.9.2 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.026	BOMBA B.10.1 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.027	BOMBA B.10.2 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.028	BOMBA B.10.3 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.029	BOMBA B.10.4 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.030	BOMBA B.10.5 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.031	BOMBA B.10.6 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.032	BOMBA B.11.1 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.033	BOMBA B.11.2 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.034	BOMBA B.12.1 CIRCUITOS ZONA CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.035	BOMBA B.13.1/1 CIRCUITO CLIMATIZADOR AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.036	BOMBA B.13.1/2 CIRCUITO CLIMATIZADOR AC1

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.037	BOMBA B.13.2/1 CIRCUITO CLIMATIZADORES AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.038	BOMBA B.13.2/2 CIRCUITO CLIMATIZADORES AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.039	BOMBA B.14.1 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.040	BOMBA B.14.2 CIRCUITO AP1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.041	BOMBA B.15.1 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.042	BOMBA B.16.1 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.043	BOMBA B.16.2 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.044	BOMBA B.16.3 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.045	BOMBA B.16.4 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.046	BOMBA B.16.5 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.047	BOMBA B.16.6 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.048	BOMBA B.17.1 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.049	BOMBA B.17.2 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.050	BOMBA B.18.1 CIRCUITO CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.051	BOMBA B.18.2 CIRCUITO CAMERINOS

03.02-180 BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA - (6M) (hh:mm)

L	0	Comprobación de la estanqueidad de válvulas de interceptación de bomba	0:03
L	1	Revisión y limpieza de filtro de aspiración de la bomba	0:15
L	2	Comprobación de la estanqueidad de válvulas de interceptación de bomba	0:03
L	3	Revisión y limpieza de filtro de aspiración de la bomba	0:15

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-03.02.C001	BOMBAS CIRCULACION ACS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-03.02.D.001	BOMBAS CIRCULACION CALEFACCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.002	BOMBA B.7.1 - AC 1.1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.003	BOMBA B.7.2 - AC 1.2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.004	BOMBA B.7.3 - AC 1.3
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.005	BOMBA B.7.4 - AC 1.4
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.006	BOMBA B.7.5 - AC 1.5
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.007	BOMBA B.7.6 - AC 1.6
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.008	BOMBA B.7.7 - AC 1.7
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.009	BOMBA B.1.1 CIRCUITO CONDENSACION GF2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.010	BOMBA B.1.2 CIRCUITO CONDENSACION GF2 RESERVA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.011	BOMBA B.2.1 CIRCUITO CONDENSACION GF1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.012	BOMBA B.2.2 CIRCUITO CONDENSACION (RESERVA)
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.013	BOMBA B.2.3 CIRCUITO CONDENSACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.014	BOMBA B.3.1/1 PRIMARIO FRIO GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.015	BOMBA B.3.1/2 PRIMARIO FRIO RESERVA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.016	BOMBA B.3.1/3 PRIMARIO FRIO GF1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.017	BOMBA B.3.2/1 CIRCUITO PRIMARIO FRIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.018	BOMBA B.3.2/2 CIRCUITO PRIMARIO FRIO RESERVA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.019	BOMBA B.5.1 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.020	BOMBA B.5.2 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.021	BOMBA B.5.3 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.022	BOMBA B.8.1 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.023	BOMBA B.8.2 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.024	BOMBA B.9.1 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2S CIRCULACION CLIMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.025	BOMBA B.9.2 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.026	BOMBA B.10.1 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.027	BOMBA B.10.2 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.028	BOMBA B.10.3 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.029	BOMBA B.10.4 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.030	BOMBA B.10.5 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.031	BOMBA B.10.6 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.032	BOMBA B.11.1 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.033	BOMBA B.11.2 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.034	BOMBA B.12.1 CIRCUITOS ZONA CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.035	BOMBA B.13.1/1 CIRCUITO CLIMATIZADOR AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.036	BOMBA B.13.1/2 CIRCUITO CLIMATIZADOR AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.037	BOMBA B.13.2/1 CIRCUITO CLIMATIZADORES AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.038	BOMBA B.13.2/2 CIRCUITO CLIMATIZADORES AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.039	BOMBA B.14.1 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.040	BOMBA B.14.2 CIRCUITO AP1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.041	BOMBA B.15.1 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.042	BOMBA B.16.1 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.043	BOMBA B.16.2 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.044	BOMBA B.16.3 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.045	BOMBA B.16.4 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.046	BOMBA B.16.5 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.047	BOMBA B.16.6 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.048	BOMBA B.17.1 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.049	BOMBA B.17.2 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.050	BOMBA B.18.1 CIRCUITO CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.051	BOMBA B.18.2 CIRCUITO CAMERINOS

03.02-A01 BOMBAS CIRCULACION ACS Y CLIMA - (12M) (hh:mm)

L	0	Comprobación y tarado de elementos de protección y seguridad. (Guardamotores, térmicos, etc)	0:07
L	1	Comprobación de la continuidad de la conexión de puesta a tierra	0:02
L	2	Comprobación y tarado de elementos de protección y seguridad. (Guardamotores, térmicos, etc)	0:07
L	3	Comprobación de la continuidad de la conexión de puesta a tierra	0:02
L	4	Comprobación del funcionamiento del sistema de control si procede.	0:10
L	5	Comprobación y anotación del salto manométrico si existen manómetros.	0:01
L	6	Comprobación del funcionamiento del sistema de control si procede.	0:10
L	7	Comprobación y anotación del salto manométrico si existen manómetros.	0:01

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-03.02.C001	BOMBAS CIRCULACION ACS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-03.02.D.001	BOMBAS CIRCULACION CALEFACCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.002	BOMBA B.7.1 - AC 1.1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.003	BOMBA B.7.2 - AC 1.2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.004	BOMBA B.7.3 - AC 1.3
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.005	BOMBA B.7.4 - AC 1.4
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.006	BOMBA B.7.5 - AC 1.5
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.007	BOMBA B.7.6 - AC 1.6
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-03.02.D.008	BOMBA B.7.7 - AC 1.7
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.009	BOMBA B.1.1 CIRCUITO CONDENSACION GF2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.010	BOMBA B.1.2 CIRCUITO CONDENSACION GF2 RESERVA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.011	BOMBA B.2.1 CIRCUITO CONDENSACION GF1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.012	BOMBA B.2.2 CIRCUITO CONDENSACION (RESERVA)
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.013	BOMBA B.2.3 CIRCUITO CONDENSACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.014	BOMBA B.3.1/1 PRIMARIO FRIO GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.015	BOMBA B.3.1/2 PRIMARIO FRIO RESERVA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.016	BOMBA B.3.1/3 PRIMARIO FRIO GF1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.017	BOMBA B.3.2/1 CIRCUITO PRIMARIO FRIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.018	BOMBA B.3.2/2 CIRCUITO PRIMARIO FRIO RESERVA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.019	BOMBA B.5.1 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.020	BOMBA B.5.2 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.021	BOMBA B.5.3 CIRCUITO RECUPERACION GFR1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.022	BOMBA B.8.1 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.023	BOMBA B.8.2 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.024	BOMBA B.9.1 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2S CIRCULACION CLIMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.025	BOMBA B.9.2 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.026	BOMBA B.10.1 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.027	BOMBA B.10.2 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.028	BOMBA B.10.3 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.029	BOMBA B.10.4 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.030	BOMBA B.10.5 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.031	BOMBA B.10.6 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.032	BOMBA B.11.1 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.033	BOMBA B.11.2 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.034	BOMBA B.12.1 CIRCUITOS ZONA CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.035	BOMBA B.13.1/1 CIRCUITO CLIMATIZADOR AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.036	BOMBA B.13.1/2 CIRCUITO CLIMATIZADOR AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.037	BOMBA B.13.2/1 CIRCUITO CLIMATIZADORES AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.038	BOMBA B.13.2/2 CIRCUITO CLIMATIZADORES AC1
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.039	BOMBA B.14.1 CIRCUITO AP 1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.040	BOMBA B.14.2 CIRCUITO AP1/1 Y AP 1/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.041	BOMBA B.15.1 CIRCUITO AP 2/1 Y AP 2/2
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.042	BOMBA B.16.1 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.043	BOMBA B.16.2 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.044	BOMBA B.16.3 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.045	BOMBA B.16.4 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.046	BOMBA B.16.5 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.047	BOMBA B.16.6 CIRCUITO FANCOILS NORTE Y SUR
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.048	BOMBA B.17.1 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.049	BOMBA B.17.2 CIRCUITO CABINAS TRADUCCION

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.050
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-03.02.D.051

BOMBA B.18.1 CIRCUITO CAMERINOS
BOMBA B.18.2 CIRCUITO CAMERINOS

03.03-030 GRUPO PRESION AFS - (1M) (hh:mm)

L	2	Revisión de bombas de grupo con medida de potencia abosorbida. Anotando porcentaje del variador, si existe.	0:05
L	3	Revisión y limpieza de filtros de agua.	0:05

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-03.03.001 GRUPO PRESION FONTANERIA

03.03-090 GRUPO PRESION AFS - (3M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-03.03.001 GRUPO PRESION FONTANERIA

03.03-180 GRUPO PRESION AFS - (6M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-03.03.001 GRUPO PRESION FONTANERIA

03.03-A01 GRUPO PRESION AFS - (12M) (hh:mm)

L	0	Revisión extractor de la sala, si existe, con medida de potencia absorbida.	0:05
L	1	Revisión del sistema de control automático	0:15
L	2	Reapriete de contactos eléctricos	0:05
L	3	Comprobar estanqueidad de grupo, equipos asociados y redes, sólo en cuarto de grupo	0:05
L	4	Revisión del aislamiento térmico, sólo en cuarto de grupo (si procede)	0:02
L	5	Comprobar estanqueidad de válvulas de interceptación, solo en cuarto de grupo	0:02
L	6	Comprobar tarado de elementos de seguridad, válvulas seguridad, etc	0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-03.03.001 GRUPO PRESION FONTANERIA

04.01.A-001 RED AGUA CALIENTE SANITARIA - (1D) (hh:mm)

L	0	Medir temperatura en depósito AC, mínimo 60 °C	0:01
---	---	--	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.01.A.001 RED TUBERIAS

04.01.A-007 RED AGUA CALIENTE SANITARIA - (7D) (hh:mm)

L	0	Realizar purga del fondo de los acumuladores	0:05
---	---	--	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.01.A.001 RED TUBERIAS

04.01.A-030 RED AGUA CALIENTE SANITARIA - (1M) (hh:mm)

L	0	Realizar purga en las válvulas de drenaje de las tuberías	0:05
L	1	Revisión de equipos de tratamineto de agua	0:20

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.01.A.001 RED TUBERIAS

04.01.A-090 RED AGUA CALIENTE SANITARIA - (3M) (hh:mm)

L	0	Revisión del estado general de conservación y limpieza en depósito	0:00
---	---	--	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.01.A.001 RED TUBERIAS

04.01.A-A01 RED AGUA CALIENTE SANITARIA - (12M) (hh:mm)

L	0	Revisión general del funcionamiento instalación, incluyendo todos los elementos, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos	0:40
---	---	--	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.01.A.001 RED TUBERIAS

04.02-030 VALVULERIA Y ACCESORIOS - (1M) (hh:mm)

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

L	0	Revisión del vaso de expansión (*)	0:00
L	1	Comprobación de la estanqueidad de las válvulas de interceptación (*)	0:00
L	2	Comprobación de tarado de elementos de seguridad (*)	0:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.02.001	DEPOSITO EXPANSION CALDERAS EX1
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.02.002	DEPOSITO EXPANSION CALDERAS EX2
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.02.003	DEPOSITO EXPANSION CALDERAS EX3

04.02-180 VALVULERIA Y ACCESORIOS - (6M) (hh:mm)

L	0	Limpeza de filtros asociados (*)	2:00
---	---	----------------------------------	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.02.001	DEPOSITO EXPANSION CALDERAS EX1
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.02.002	DEPOSITO EXPANSION CALDERAS EX2
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.02.003	DEPOSITO EXPANSION CALDERAS EX3

04.02-A01 VALVULERIA Y ACCESORIOS - (12M) (hh:mm)

L	0	Revisión del estado del aislamiento termico	1:00
---	---	---	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.02.001	DEPOSITO EXPANSION CALDERAS EX1
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.02.002	DEPOSITO EXPANSION CALDERAS EX2
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-04.02.003	DEPOSITO EXPANSION CALDERAS EX3

04.05-030 ACS PRODUCCION POR ACUMULACION - (1M) (hh:mm)

L	0	Revisión del sistema de preparacion de ACS (*)	3:00
L	1	Comprobación tarado de los elementos de seguridad (*)	0:07

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-ACS-04.05.A.001	DEPOSITO ACS 1
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-ACS-04.05.A.002	DEPOSITO ACS 2

04.05-180 ACS PRODUCCION POR ACUMULACION - (6M) (hh:mm)

L	0	Comprobar la actuación del a valvula de tres vías y actuador (*)	0:05
L	1	Limpiar los filtros asociados a la instalación (*)	0:07
L	2	Revisión del sistema de control automático asociado (*)	0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-ACS-04.05.A.001	DEPOSITO ACS 1
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-ACS-04.05.A.002	DEPOSITO ACS 2

04.05-A01 ACS PRODUCCION POR ACUMULACION - (12M) (hh:mm)

L	0	Reapriete de contactos electricos	0:10
L	1	Comprobar el estado de aislamiento del aislamiento del depósito y cirucitos	0:05
L	2	Comprobar la estanqueidad de los circuitos y depositos	0:05
L	3	Limpeza y desinfección en depósito agua caliente (**)	0:40

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-ACS-04.05.A.001	DEPOSITO ACS 1
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-ACS-04.05.A.002	DEPOSITO ACS 2

10.00-030 SANITARIOS Y GRIFERIA - (1M) (hh:mm)

L	0	Revisión general del funcionamiento y estado de conservación la instalación, incluyendo todos los elementos, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos	0:00
L	1	Revisión del estado general de conservación y limpieza de los puntos terminales de la red.	0:00
(*)			
L	2	Tomar la temperatura del agua fría por muestreo en duchas y grifos, temperatura maxima 20 ° C. (*)	0:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-10.01.001	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-10.01.101	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-10.02.A.001	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.01.002	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.01.102	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.01.201	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.02.A.002	FLUXOR

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.02.C.001	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.03.A.001	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.03.B.001	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.03.C.001	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-10.01.003	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-10.01.103	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-10.02.A.003	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.01.004	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.01.104	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.02.A.004	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.02.C.002	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.03.A.002	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.03.B.002	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.03.C.002	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.01.005	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.01.105	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.02.A.005	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.02.C.003	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.03.A.003	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.03.B.003	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.03.C.003	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.01.006	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.01.106	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.02.A.006	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.02.C.004	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.03.A.004	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.03.B.004	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.03.C.004	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.01.007	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.01.107	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.02.A.007	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.02.C.005	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.03.A.005	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.03.B.005	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.03.C.005	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.01.008	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.01.108	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.02.A.008	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.02.C.006	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.03.A.006	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.03.B.006	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.03.C.006	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.01.009	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.01.109	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.01.202	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.02.A.009	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.02.C.007	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.03.A.007	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.03.B.007	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.03.C.007	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.01.010	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.01.110	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.01.203	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.02.A.010	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.02.C.008	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.03.A.008	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.03.B.008	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.03.C.008	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.01.011	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.01.111	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.02.A.011	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.02.C.009	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.03.A.009	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.03.B.009	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.03.C.009	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.01.012	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.01.112	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.02.A.012	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.02.C.010	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.03.B.010	DOSIFICADOR JABON

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.03.C.010	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.01.013	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.01.113	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.02.A.013	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.02.C.011	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.03.A.010	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.03.B.011	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.03.C.011	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.01.014	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.01.114	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.02.A.014	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.02.C.012	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.03.A.011	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.03.B.012	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.03.C.012	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.01.015	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.01.115	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.02.A.015	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.02.C.013	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.03.A.012	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.03.B.013	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.03.C.013	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.01.016	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.01.116	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.02.A.016	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.02.C.014	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.03.A.013	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.03.B.014	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.03.C.014	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.01.017	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.01.117	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.02.A.017	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.02.C.015	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.03.A.014	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.03.B.015	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.03.C.015	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.01.018	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.01.118	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.01.204	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.02.A.018	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.02.C.016	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.03.A.015	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.03.B.016	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.03.C.016	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.01.019	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.01.119	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.01.205	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.02.A.019	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.02.C.017	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.03.A.016	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.03.B.017	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.03.C.017	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.01.020	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.01.120	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.02.A.020	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.02.C.018	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.03.A.017	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.03.B.018	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.03.C.018	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.01.021	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.01.121	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.02.A.021	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.02.C.019	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.03.A.018	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.03.B.019	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.03.C.019	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.01.022	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.01.122	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.01.206	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.02.A.022	FLUXOR

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.02.C.020	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.03.A.019	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.03.B.020	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.03.C.020	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.01.023	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.01.123	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.01.207	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.02.A.023	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.02.C.021	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.03.A.020	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.03.B.021	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.03.C.021	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.01.024	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.01.124	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.02.A.024	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.02.C.022	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.03.A.021	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.03.B.022	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.03.C.022	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.01.025	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.01.125	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.02.A.025	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.02.C.023	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.03.A.022	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.03.B.023	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.03.C.023	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.01.026	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.01.126	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.02.A.026	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.02.C.024	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.03.A.023	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.03.B.024	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.03.C.024	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.01.027	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.01.127	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.02.A.027	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.02.C.025	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.03.A.024	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.03.B.025	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.03.C.025	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.01.028	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.01.128	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.02.A.028	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.02.C.026	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.03.A.025	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.03.B.026	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.03.C.026	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.01.029	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.01.129	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.02.A.029	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.02.C.027	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.03.A.026	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.03.B.027	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.03.C.027	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.01.030	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.01.130	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.02.A.030	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.02.C.028	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.03.A.027	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.03.B.028	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.03.C.028	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.01.031	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.01.131	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.02.A.031	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.02.C.029	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.03.A.028	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.03.B.029	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.03.C.029	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.01.032	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.01.132	LAVABO

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.02.A.032	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.02.C.030	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.03.A.029	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.03.B.030	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.03.C.030	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.01.033	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.01.133	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.02.A.033	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.02.C.031	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.03.A.030	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.03.B.031	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.03.C.031	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.01.034	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.01.134	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.02.A.034	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.02.C.032	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.03.A.031	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.03.B.032	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.03.C.032	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.01.035	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.01.135	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.02.A.035	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.02.C.033	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.03.A.032	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.03.B.033	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.03.C.033	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.01.036	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.01.136	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.02.A.036	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.02.C.034	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.03.A.033	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.03.B.034	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.03.C.034	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.01.037	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.01.137	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.02.A.037	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.02.C.035	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.03.A.034	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.03.B.035	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.03.C.035	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.01.038	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.01.138	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.02.A.038	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.02.C.036	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.03.A.035	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.03.B.036	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.03.C.036	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.01.039	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.01.139	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.02.A.039	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.02.C.037	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.03.A.036	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.03.B.037	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.03.C.037	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.01.040	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.01.140	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.02.A.040	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.02.C.038	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.03.A.037	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.03.B.038	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.03.C.038	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.01.041	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.01.141	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.02.A.041	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.02.C.039	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.03.A.038	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.03.B.039	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.03.C.039	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.01.042	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.01.142	LAVABO

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.02.A.042	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.02.C.040	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.03.A.039	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.03.B.040	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.03.C.040	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.01.043	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.01.143	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.02.A.043	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.02.C.041	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.03.A.040	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.03.B.041	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.03.C.041	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.01.044	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.01.144	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.02.A.044	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.02.C.042	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.03.A.041	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.03.B.042	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.03.C.042	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.01.045	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.01.145	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.02.A.045	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.02.C.043	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.03.A.042	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.03.B.043	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.03.C.043	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.01.046	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.01.146	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.02.A.046	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.02.C.044	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.03.A.043	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.03.B.044	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.03.C.044	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.01.047	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.01.147	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.02.A.047	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.02.C.045	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.03.A.044	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.03.B.045	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.03.C.045	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.01.048	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.01.148	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.02.A.048	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.02.C.046	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.03.A.045	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.03.B.046	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.03.C.046	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-10.01.049	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-10.01.149	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-10.02.A.049	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.01.050	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.01.150	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.02.A.050	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.02.C.047	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.03.A.046	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.03.B.047	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.03.C.047	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.01.051	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.01.151	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.02.A.051	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.02.C.048	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.03.A.047	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.03.B.048	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.03.C.048	PORTAROLLOS

10.00-A01 SANITARIOS Y GRIFERIA - (12M) (hh:mm)



Revisión general del funcionamiento y estado de conservación la instalación, incluyendo todos los elementos, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos (*)

0:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-10.01.001	INODORO
--	---------

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-10.01.101	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-10.02.A.001	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.01.002	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.01.102	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.01.201	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.02.A.002	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.02.C.001	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.03.A.001	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.03.B.001	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-10.03.C.001	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-10.01.003	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-10.01.103	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-10.02.A.003	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.01.004	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.01.104	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.02.A.004	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.02.C.002	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.03.A.002	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.03.B.002	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-10.03.C.002	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.01.005	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.01.105	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.02.A.005	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.02.C.003	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.03.A.003	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.03.B.003	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-10.03.C.003	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.01.006	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.01.106	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.02.A.006	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.02.C.004	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.03.A.004	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.03.B.004	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-10.03.C.004	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.01.007	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.01.107	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.02.A.007	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.02.C.005	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.03.A.005	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.03.B.005	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-10.03.C.005	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.01.008	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.01.108	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.02.A.008	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.02.C.006	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.03.A.006	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.03.B.006	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-10.03.C.006	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.01.009	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.01.109	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.01.202	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.02.A.009	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.02.C.007	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.03.A.007	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.03.B.007	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-10.03.C.007	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.01.010	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.01.110	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.01.203	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.02.A.010	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.02.C.008	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.03.A.008	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.03.B.008	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-10.03.C.008	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.01.011	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.01.111	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.02.A.011	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.02.C.009	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.03.A.009	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.03.B.009	DOSIFICADOR JABON

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-10.03.C.009	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.01.012	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.01.112	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.02.A.012	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.02.C.010	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.03.B.010	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-10.03.C.010	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.01.013	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.01.113	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.02.A.013	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.02.C.011	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.03.A.010	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.03.B.011	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-10.03.C.011	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.01.014	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.01.114	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.02.A.014	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.02.C.012	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.03.A.011	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.03.B.012	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-10.03.C.012	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.01.015	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.01.115	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.02.A.015	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.02.C.013	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.03.A.012	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.03.B.013	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-10.03.C.013	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.01.016	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.01.116	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.02.A.016	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.02.C.014	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.03.A.013	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.03.B.014	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-10.03.C.014	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.01.017	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.01.117	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.02.A.017	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.02.C.015	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.03.A.014	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.03.B.015	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-10.03.C.015	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.01.018	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.01.118	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.01.204	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.02.A.018	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.02.C.016	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.03.A.015	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.03.B.016	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-10.03.C.016	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.01.019	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.01.119	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.01.205	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.02.A.019	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.02.C.017	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.03.A.016	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.03.B.017	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-10.03.C.017	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.01.020	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.01.120	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.02.A.020	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.02.C.018	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.03.A.017	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.03.B.018	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-10.03.C.018	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.01.021	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.01.121	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.02.A.021	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.02.C.019	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.03.A.018	SECAMANOS

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.03.B.019	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-10.03.C.019	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.01.022	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.01.122	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.01.206	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.02.A.022	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.02.C.020	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.03.A.019	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.03.B.020	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-10.03.C.020	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.01.023	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.01.123	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.01.207	URINARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.02.A.023	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.02.C.021	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.03.A.020	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.03.B.021	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-10.03.C.021	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.01.024	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.01.124	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.02.A.024	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.02.C.022	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.03.A.021	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.03.B.022	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-10.03.C.022	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.01.025	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.01.125	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.02.A.025	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.02.C.023	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.03.A.022	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.03.B.023	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-10.03.C.023	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.01.026	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.01.126	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.02.A.026	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.02.C.024	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.03.A.023	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.03.B.024	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-10.03.C.024	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.01.027	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.01.127	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.02.A.027	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.02.C.025	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.03.A.024	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.03.B.025	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-10.03.C.025	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.01.028	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.01.128	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.02.A.028	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.02.C.026	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.03.A.025	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.03.B.026	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-10.03.C.026	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.01.029	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.01.129	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.02.A.029	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.02.C.027	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.03.A.026	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.03.B.027	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-10.03.C.027	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.01.030	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.01.130	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.02.A.030	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.02.C.028	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.03.A.027	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.03.B.028	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-10.03.C.028	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.01.031	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.01.131	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.02.A.031	FLUXOR

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.02.C.029	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.03.A.028	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.03.B.029	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-10.03.C.029	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.01.032	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.01.132	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.02.A.032	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.02.C.030	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.03.A.029	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.03.B.030	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-10.03.C.030	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.01.033	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.01.133	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.02.A.033	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.02.C.031	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.03.A.030	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.03.B.031	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-10.03.C.031	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.01.034	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.01.134	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.02.A.034	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.02.C.032	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.03.A.031	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.03.B.032	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-10.03.C.032	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.01.035	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.01.135	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.02.A.035	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.02.C.033	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.03.A.032	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.03.B.033	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-10.03.C.033	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.01.036	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.01.136	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.02.A.036	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.02.C.034	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.03.A.033	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.03.B.034	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-10.03.C.034	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.01.037	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.01.137	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.02.A.037	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.02.C.035	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.03.A.034	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.03.B.035	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-10.03.C.035	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.01.038	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.01.138	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.02.A.038	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.02.C.036	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.03.A.035	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.03.B.036	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-10.03.C.036	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.01.039	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.01.139	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.02.A.039	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.02.C.037	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.03.A.036	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.03.B.037	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-10.03.C.037	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.01.040	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.01.140	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.02.A.040	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.02.C.038	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.03.A.037	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.03.B.038	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-10.03.C.038	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.01.041	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.01.141	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.02.A.041	FLUXOR

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.02.C.039	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.03.A.038	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.03.B.039	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-10.03.C.039	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.01.042	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.01.142	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.02.A.042	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.02.C.040	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.03.A.039	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.03.B.040	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-10.03.C.040	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.01.043	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.01.143	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.02.A.043	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.02.C.041	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.03.A.040	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.03.B.041	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-10.03.C.041	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.01.044	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.01.144	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.02.A.044	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.02.C.042	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.03.A.041	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.03.B.042	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-10.03.C.042	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.01.045	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.01.145	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.02.A.045	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.02.C.043	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.03.A.042	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.03.B.043	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-10.03.C.043	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.01.046	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.01.146	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.02.A.046	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.02.C.044	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.03.A.043	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.03.B.044	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-10.03.C.044	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.01.047	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.01.147	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.02.A.047	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.02.C.045	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.03.A.044	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.03.B.045	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-10.03.C.045	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.01.048	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.01.148	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.02.A.048	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.02.C.046	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.03.A.045	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.03.B.046	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-10.03.C.046	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-10.01.049	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-10.01.149	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-10.02.A.049	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.01.050	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.01.150	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.02.A.050	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.02.C.047	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.03.A.046	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.03.B.047	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-10.03.C.047	PORTAROLLOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.01.051	INODORO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.01.151	LAVABO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.02.A.051	FLUXOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.02.C.048	GRIFERIA AFS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.03.A.047	SECAMANOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.03.B.048	DOSIFICADOR JABON
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-10.03.C.048	PORTAROLLOS

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

15.01.A-030 CUADRO GENERAL BAJA TENSION - (1M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-15.01.A.001	CUADRO GENERAL IE-135 ZONA HALL AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-15.01.A.002	CUADRO GENERAL IE-65 CABINA PROYECCION AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-15.01.A.003	CUADRO GENERAL IE-104 PK SOT-5
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.A.004	CUADRO GENERAL IE-60 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.A.005	CUADRO GENERAL IE-10 PALACIO CONGRESOS

15.01.A-180 CUADRO GENERAL BAJA TENSION - (6M) (hh:mm)

<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 0	Verificar y anotar la resistencia de la red de tierras	0:05
-----------------------------------	-----------------------------------	--	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-15.01.A.001	CUADRO GENERAL IE-135 ZONA HALL AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-15.01.A.002	CUADRO GENERAL IE-65 CABINA PROYECCION AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-15.01.A.003	CUADRO GENERAL IE-104 PK SOT-5
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.A.004	CUADRO GENERAL IE-60 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.A.005	CUADRO GENERAL IE-10 PALACIO CONGRESOS

15.01.A-A01 CUADRO GENERAL BAJA TENSION - (12M) (hh:mm)

<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 0	Reapriete de contactos electricos	0:05
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 1	Comprobar ausencia de calentamientos anormales	0:05
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 2	Verificar intensidad de disparo de las protecciones	0:05
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 3	Verificar la resistencia de aislamiento de los conductores	0:05
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 4	Verificar la relacion seccion/intensidad	0:10
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 5	Verificar y contrastar los valores medidos por los equipos de cabecera	0:03
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 6	Limpieza de cuadro	0:10
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 7	Revisión y estado general	0:05

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-15.01.A.001	CUADRO GENERAL IE-135 ZONA HALL AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-15.01.A.002	CUADRO GENERAL IE-65 CABINA PROYECCION AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-15.01.A.003	CUADRO GENERAL IE-104 PK SOT-5
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.A.004	CUADRO GENERAL IE-60 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.A.005	CUADRO GENERAL IE-10 PALACIO CONGRESOS

15.01.A-A05 CUADRO GENERAL BAJA TENSION - (5A) (hh:mm)

<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 0	Inspección por O.C.A.(Solo en las instalaciones indicadas en las observaciones (*) (**) Cada 5 años	3:00
-----------------------------------	-----------------------------------	--	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-15.01.A.001	CUADRO GENERAL IE-135 ZONA HALL AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-15.01.A.002	CUADRO GENERAL IE-65 CABINA PROYECCION AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-15.01.A.003	CUADRO GENERAL IE-104 PK SOT-5
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.A.004	CUADRO GENERAL IE-60 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.A.005	CUADRO GENERAL IE-10 PALACIO CONGRESOS

15.01.B-030 CUADRO SECUNDARIO ELECTRICIDAD - (1M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-CB-15.01.B.001	CUADRO ELECTRICO IE-77 ZONA HALL
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-15.01.B.002	SUBCUADRO ELECTRICO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-15.01.B.003	CUADRO ELECTRICO IE-35 PL.BAJA OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-15.01.B.004	SUBCUADRO ELECTRICO ZONA TV
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-15.01.B.005	CUADRO ELECTRICO IE-132 ZONA CAFETERIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-15.01.B.006	SUBCUADRO ELECTRICO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-15.01.B.007	CUADRO ELECTRICO IE-95 PL.BAJA COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-15.01.B.008	CUADRO ELECTRICO IE-55 CABINA PROYECCION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-15.01.B.009	CUADRO ELECTRICO IE-34 PL.1 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-15.01.B.010	CUADRO ELECTRICO IE-110 ASCENSORES Y MONTACARGAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-15.01.B.011	CUADRO ELECTRICO IE-94 PL.1 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-15.01.B.012	CUADRO ELECTRICO IE-33 PL.2 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-15.01.B.013	CUADRO ELECTRICO IE-93 PL.2 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-15.01.B.014	ARMARIO ELECTRICO CONEXIONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS1-15.01.B.015	CUADRO ELECTRICO IE-71 ZONA POLIVALENTE
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS2-15.01.B.016	CUADRO ELECTRICO IE-127 ESCALERAS MECANICAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS2-15.01.B.017	CUADRO ELECTRICO IE-136 ZONA OFFICCE
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-15.01.B.018	CUADRO ELECTRICO IE-32 PL.3 OFICINAS

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-15.01.B.019	CUADRO ELECTRICO IE-131 COCINA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-15.01.B.020	CUADRO ELECTRICO PL.3 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-15.01.B.021	CUADRO ELECTRICO IE-31 PL.4 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-15.01.B.022	CUADRO ELECTRICO IE-130 COCINA VIP
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-15.01.B.023	CUADRO ELECTRICO IE-91 PL.4 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-15.01.B.024	CUADRO ELECTRICO IE-30 PL.5 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-15.01.B.025	CUADRO ELECTRICO IE-111 MEDIOS ELEVACION
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-15.01.B.026	CUADRO ELECTRICO IE-90 PL.5 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-15.01.B.027	CUADRO ELECTRICO ZONA COMEDOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-15.01.B.028	CUADRO ELECTRICO IE-96 ZONA SOT-1
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.029	CUADRO ELECTRICO IE-50 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.030	CUADRO ELECTRICO IE-51/52 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.031	CUADRO ELECTRICO IE-53 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.032	CUADRO ELECTRICO IE-73 ZONA CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-15.01.B.033	CUADRO ELECTRICO IE-134 ZONA EXPOSICION SOT-2
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-15.01.B.034	CUADRO ELECTRICO IE-36 SOT-2 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-15.01.B.035	CUADRO ELECTRICO IE-78 SOT-2 Y PUERTAS HALL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-15.01.B.036	CUADRO ELECTRICO IE-101 SOT-2
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-15.01.B.037	CUADRO ELECTRICO IE-102 SOT-3
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-15.01.B.038	CUADRO ELECTRICO IE-12 CONTROL Y MEGAFONIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-15.01.B.039	CUADRO ELECTRICO IE-37 SOT-4 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-15.01.B.040	CUADRO ELECTRICO IE-103 PK SOT-4
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-15.01.B.041	CUADRO ELECTRICO IE-105 PK SOT-5
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.042	CUADRO ELECTRICO IE-61/62 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.043	CUADRO ELECTRICO IE-63 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.044	CUADRO ELECTRICO IE-75 CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.045	CUADRO ELECTRICO ILUMINACION AUDITORIOS A Y B Y DIMMERS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.046	CUADRO ELECTRICO IE-11 SAI
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.047	CUADRO ELECTRICO IE-38 ILUMINACION CT
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-15.01.B.048	CUADRO ELECTRICO IE-40 OFICINA ELECTRICISTA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-15.01.B.049	CUADRO ELECTRICO IE-106 PK SOT-6
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-15.01.B.050	CUADRO ELECTRICO IE-107 PK SOT-6
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-15.01.B.051	CUADRO ELECTRICO ZONA ALMACENES
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-15.01.B.052	CUADRO ELECTRICO IE-108 PK SOT-7
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-15.01.B.053	CUADRO ELECTRICO IE-109 PK SOT-7
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-15.01.B.054	CUADRO ELECTRICO IE-39 ILUMINACION SOT-8
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-15.01.B.055	CUADRO ELECTRICO VARIADORES Y BOMBAS PRESION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-15.01.B.056	CUADRO ELECTRICO IE-76 ILUMINACION TALLER Y SOT-8

15.01.B-180 CUADRO SECUNDARIO ELECTRICIDAD - (6M)

(hh:mm)



Verificar y anotar la resistencia de la red de tierras

0:05

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-CB-15.01.B.001	CUADRO ELECTRICO IE-77 ZONA HALL
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-15.01.B.002	SUBCUADRO ELECTRICO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-15.01.B.003	CUADRO ELECTRICO IE-35 PL.BAJA OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-15.01.B.004	SUBCUADRO ELECTRICO ZONA TV
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-15.01.B.005	CUADRO ELECTRICO IE-132 ZONA CAFETERIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-15.01.B.006	SUBCUADRO ELECTRICO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-15.01.B.007	CUADRO ELECTRICO IE-95 PL.BAJA COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-15.01.B.008	CUADRO ELECTRICO IE-55 CABINA PROYECCION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-15.01.B.009	CUADRO ELECTRICO IE-34 PL.1 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-15.01.B.010	CUADRO ELECTRICO IE-110 ASCENSORES Y MONTACARGAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-15.01.B.011	CUADRO ELECTRICO IE-94 PL.1 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-15.01.B.012	CUADRO ELECTRICO IE-33 PL.2 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-15.01.B.013	CUADRO ELECTRICO IE-93 PL.2 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-15.01.B.014	ARMARIO ELECTRICO CONEXIONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS1-15.01.B.015	CUADRO ELECTRICO IE-71 ZONA POLIVALENTE
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS2-15.01.B.016	CUADRO ELECTRICO IE-127 ESCALERAS MECANICAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS2-15.01.B.017	CUADRO ELECTRICO IE-136 ZONA OFFICCE
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-15.01.B.018	CUADRO ELECTRICO IE-32 PL.3 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-15.01.B.019	CUADRO ELECTRICO IE-131 COCINA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-15.01.B.020	CUADRO ELECTRICO PL.3 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-15.01.B.021	CUADRO ELECTRICO IE-31 PL.4 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-15.01.B.022	CUADRO ELECTRICO IE-130 COCINA VIP
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-15.01.B.023	CUADRO ELECTRICO IE-91 PL.4 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-15.01.B.024	CUADRO ELECTRICO IE-30 PL.5 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-15.01.B.025	CUADRO ELECTRICO IE-111 MEDIOS ELEVACION
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-15.01.B.026	CUADRO ELECTRICO IE-90 PL.5 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-15.01.B.027	CUADRO ELECTRICO ZONA COMEDOR

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-15.01.B.028	CUADRO ELECTRICO IE-96 ZONA SOT-1
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.029	CUADRO ELECTRICO IE-50 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.030	CUADRO ELECTRICO IE-51/52 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.031	CUADRO ELECTRICO IE-53 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.032	CUADRO ELECTRICO IE-73 ZONA CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-15.01.B.033	CUADRO ELECTRICO IE-134 ZONA EXPOSICION SOT-2
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-15.01.B.034	CUADRO ELECTRICO IE-36 SOT-2 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-15.01.B.035	CUADRO ELECTRICO IE-78 SOT-2 Y PUERTAS HALL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-15.01.B.036	CUADRO ELECTRICO IE-101 SOT-2
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-15.01.B.037	CUADRO ELECTRICO IE-102 SOT-3
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-15.01.B.038	CUADRO ELECTRICO IE-12 CONTROL Y MEGAFONIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-15.01.B.039	CUADRO ELECTRICO IE-37 SOT-4 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-15.01.B.040	CUADRO ELECTRICO IE-103 PK SOT-4
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-15.01.B.041	CUADRO ELECTRICO IE-105 PK SOT-5
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.042	CUADRO ELECTRICO IE-61/62 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.043	CUADRO ELECTRICO IE-63 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.044	CUADRO ELECTRICO IE-75 CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.045	CUADRO ELECTRICO ILUMINACION AUDITORIOS A Y B Y DIMMERS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.046	CUADRO ELECTRICO IE-11 SAI
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.047	CUADRO ELECTRICO IE-38 ILUMINACION CT
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.048	CUADRO ELECTRICO IE-40 OFICINA ELECTRICISTA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-15.01.B.049	CUADRO ELECTRICO IE-106 PK SOT-6
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-15.01.B.050	CUADRO ELECTRICO IE-107 PK SOT-6
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-15.01.B.051	CUADRO ELECTRICO ZONA ALMACENES
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-15.01.B.052	CUADRO ELECTRICO IE-108 PK SOT-7
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-15.01.B.053	CUADRO ELECTRICO IE-109 PK SOT-7
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-15.01.B.054	CUADRO ELECTRICO IE-39 ILUMINACION SOT-8
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-15.01.B.055	CUADRO ELECTRICO VARIADORES Y BOMBAS PRESION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-15.01.B.056	CUADRO ELECTRICO IE-76 ILUMINACION TALLER Y SOT-8

15.01.B-A01 CUADRO SECUNDARIO ELECTRICIDAD - (12M)

(hh:mm)

L	0	Reapriete de contactos electricos	0:05
L	1	Comprobar ausencia de calentamientos anormales	0:05
L	2	Verificar intensidad de disparo de las protecciones	0:05
L	3	Verificar la resistencia de aislamiento de los conductores	0:05
L	4	Verificar la relacion seccion/intensidad	0:10
L	5	Verificar y contrastar los valores medidos por los equipos de cabecera	0:03
L	6	Limpieza de cuadro	0:10
L	7	Revisión y estado general	0:05

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-CB-15.01.B.001	CUADRO ELECTRICO IE-77 ZONA HALL
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-15.01.B.002	SUBCUADRO ELECTRICO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-15.01.B.003	CUADRO ELECTRICO IE-35 PL.BAJA OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-15.01.B.004	SUBCUADRO ELECTRICO ZONA TV
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-15.01.B.005	CUADRO ELECTRICO IE-132 ZONA CAFETERIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-15.01.B.006	SUBCUADRO ELECTRICO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-15.01.B.007	CUADRO ELECTRICO IE-95 PL.BAJA COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-15.01.B.008	CUADRO ELECTRICO IE-55 CABINA PROYECCION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-15.01.B.009	CUADRO ELECTRICO IE-34 PL.1 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-15.01.B.010	CUADRO ELECTRICO IE-110 ASCENSORES Y MONTACARGAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-15.01.B.011	CUADRO ELECTRICO IE-94 PL.1 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-15.01.B.012	CUADRO ELECTRICO IE-33 PL.2 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-15.01.B.013	CUADRO ELECTRICO IE-93 PL.2 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-15.01.B.014	ARMARIO ELECTRICO CONEXIONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS1-15.01.B.015	CUADRO ELECTRICO IE-71 ZONA POLIVALENTE
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS2-15.01.B.016	CUADRO ELECTRICO IE-127 ESCALERAS MECANICAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS2-15.01.B.017	CUADRO ELECTRICO IE-136 ZONA OFFICCE
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-15.01.B.018	CUADRO ELECTRICO IE-32 PL.3 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-15.01.B.019	CUADRO ELECTRICO IE-131 COCINA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-15.01.B.020	CUADRO ELECTRICO PL.3 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-15.01.B.021	CUADRO ELECTRICO IE-31 PL.4 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-15.01.B.022	CUADRO ELECTRICO IE-130 COCINA VIP
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-15.01.B.023	CUADRO ELECTRICO IE-91 PL.4 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-15.01.B.024	CUADRO ELECTRICO IE-30 PL.5 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-15.01.B.025	CUADRO ELECTRICO IE-111 MEDIOS ELEVACION
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-15.01.B.026	CUADRO ELECTRICO IE-90 PL.5 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-15.01.B.027	CUADRO ELECTRICO ZONA COMEDOR

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-15.01.B.028	CUADRO ELECTRICO IE-96 ZONA SOT-1
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.029	CUADRO ELECTRICO IE-50 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.030	CUADRO ELECTRICO IE-51/52 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.031	CUADRO ELECTRICO IE-53 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.032	CUADRO ELECTRICO IE-73 ZONA CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-15.01.B.033	CUADRO ELECTRICO IE-134 ZONA EXPOSICION SOT-2
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-15.01.B.034	CUADRO ELECTRICO IE-36 SOT-2 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-15.01.B.035	CUADRO ELECTRICO IE-78 SOT-2 Y PUERTAS HALL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-15.01.B.036	CUADRO ELECTRICO IE-101 SOT-2
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-15.01.B.037	CUADRO ELECTRICO IE-102 SOT-3
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-15.01.B.038	CUADRO ELECTRICO IE-12 CONTROL Y MEGAFONIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-15.01.B.039	CUADRO ELECTRICO IE-37 SOT-4 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-15.01.B.040	CUADRO ELECTRICO IE-103 PK SOT-4
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-15.01.B.041	CUADRO ELECTRICO IE-105 PK SOT-5
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.042	CUADRO ELECTRICO IE-61/62 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.043	CUADRO ELECTRICO IE-63 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.044	CUADRO ELECTRICO IE-75 CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.045	CUADRO ELECTRICO ILUMINACION AUDITORIOS A Y B Y DIMMERS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.046	CUADRO ELECTRICO IE-11 SAI
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.047	CUADRO ELECTRICO IE-38 ILUMINACION CT
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.048	CUADRO ELECTRICO IE-40 OFICINA ELECTRICISTA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-15.01.B.049	CUADRO ELECTRICO IE-106 PK SOT-6
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-15.01.B.050	CUADRO ELECTRICO IE-107 PK SOT-6
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-15.01.B.051	CUADRO ELECTRICO ZONA ALMACENES
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-15.01.B.052	CUADRO ELECTRICO IE-108 PK SOT-7
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-15.01.B.053	CUADRO ELECTRICO IE-109 PK SOT-7
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-15.01.B.054	CUADRO ELECTRICO IE-39 ILUMINACION SOT-8
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-15.01.B.055	CUADRO ELECTRICO VARIADORES Y BOMBAS PRESION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-15.01.B.056	CUADRO ELECTRICO IE-76 ILUMINACION TALLER Y SOT-8

15.01.B-A05 CUADRO SECUNDARIO ELECTRICIDAD - (5A)

(hh:mm)



Inspección por O.C.A. (Solo en las instalaciones indicadas en las observaciones (*) (**) Cada 5 años

3:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-CB-15.01.B.001	CUADRO ELECTRICO IE-77 ZONA HALL
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-15.01.B.002	SUBCUADRO ELECTRICO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-15.01.B.003	CUADRO ELECTRICO IE-35 PL.BAJA OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-15.01.B.004	SUBCUADRO ELECTRICO ZONA TV
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-15.01.B.005	CUADRO ELECTRICO IE-132 ZONA CAFETERIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-15.01.B.006	SUBCUADRO ELECTRICO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-15.01.B.007	CUADRO ELECTRICO IE-95 PL.BAJA COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-15.01.B.008	CUADRO ELECTRICO IE-55 CABINA PROYECCION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-15.01.B.009	CUADRO ELECTRICO IE-34 PL.1 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-15.01.B.010	CUADRO ELECTRICO IE-110 ASCENSORES Y MONTACARGAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-15.01.B.011	CUADRO ELECTRICO IE-94 PL.1 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-15.01.B.012	CUADRO ELECTRICO IE-33 PL.2 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-15.01.B.013	CUADRO ELECTRICO IE-93 PL.2 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-15.01.B.014	ARMARIO ELECTRICO CONEXIONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS1-15.01.B.015	CUADRO ELECTRICO IE-71 ZONA POLIVALENTE
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS2-15.01.B.016	CUADRO ELECTRICO IE-127 ESCALERAS MECANICAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS2-15.01.B.017	CUADRO ELECTRICO IE-136 ZONA OFFICCE
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-15.01.B.018	CUADRO ELECTRICO IE-32 PL.3 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-15.01.B.019	CUADRO ELECTRICO IE-131 COCINA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-15.01.B.020	CUADRO ELECTRICO PL.3 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-15.01.B.021	CUADRO ELECTRICO IE-31 PL.4 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-15.01.B.022	CUADRO ELECTRICO IE-130 COCINA VIP
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-15.01.B.023	CUADRO ELECTRICO IE-91 PL.4 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-15.01.B.024	CUADRO ELECTRICO IE-30 PL.5 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-15.01.B.025	CUADRO ELECTRICO IE-111 MEDIOS ELEVACION
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-15.01.B.026	CUADRO ELECTRICO IE-90 PL.5 COMPLEMENTARIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-15.01.B.027	CUADRO ELECTRICO ZONA COMEDOR
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-15.01.B.028	CUADRO ELECTRICO IE-96 ZONA SOT-1
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.029	CUADRO ELECTRICO IE-50 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.030	CUADRO ELECTRICO IE-51/52 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.031	CUADRO ELECTRICO IE-53 AUDITORIO A
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-15.01.B.032	CUADRO ELECTRICO IE-73 ZONA CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-15.01.B.033	CUADRO ELECTRICO IE-134 ZONA EXPOSICION SOT-2
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-15.01.B.034	CUADRO ELECTRICO IE-36 SOT-2 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-15.01.B.035	CUADRO ELECTRICO IE-78 SOT-2 Y PUERTAS HALL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-15.01.B.036	CUADRO ELECTRICO IE-101 SOT-2

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-15.01.B.037	CUADRO ELECTRICO IE-102 SOT-3
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-15.01.B.038	CUADRO ELECTRICO IE-12 CONTROL Y MEGAFONIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-15.01.B.039	CUADRO ELECTRICO IE-37 SOT-4 OFICINAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-15.01.B.040	CUADRO ELECTRICO IE-103 PK SOT-4
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-15.01.B.041	CUADRO ELECTRICO IE-105 PK SOT-5
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.042	CUADRO ELECTRICO IE-61/62 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.043	CUADRO ELECTRICO IE-63 AUDITORIO B
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.044	CUADRO ELECTRICO IE-75 CAMERINOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-15.01.B.045	CUADRO ELECTRICO ILUMINACION AUDITORIOS A Y B Y DIMMERS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.046	CUADRO ELECTRICO IE-11 SAI
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.047	CUADRO ELECTRICO IE-38 ILUMINACION CT
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-15.01.B.048	CUADRO ELECTRICO IE-40 OFICINA ELECTRICISTA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-15.01.B.049	CUADRO ELECTRICO IE-106 PK SOT-6
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-15.01.B.050	CUADRO ELECTRICO IE-107 PK SOT-6
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-15.01.B.051	CUADRO ELECTRICO ZONA ALMACENES
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-15.01.B.052	CUADRO ELECTRICO IE-108 PK SOT-7
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-15.01.B.053	CUADRO ELECTRICO IE-109 PK SOT-7
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-15.01.B.054	CUADRO ELECTRICO IE-39 ILUMINACION SOT-8
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-15.01.B.055	CUADRO ELECTRICO VARIADORES Y BOMBAS PRESION
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-15.01.B.056	CUADRO ELECTRICO IE-76 ILUMINACION TALLER Y SOT-8

18.01-001 GRUPO ELECTROGENO - (1D) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-18.01.001	GRUPOS ELECTROGENOS
--	---------------------

18.01-007 GRUPO ELECTROGENO - (7D) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-18.01.001	GRUPOS ELECTROGENOS
--	---------------------

18.01-030 GRUPO ELECTROGENO - (1M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-18.01.001	GRUPOS ELECTROGENOS
--	---------------------

18.01-180 GRUPO ELECTROGENO - (6M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-18.01.001	GRUPOS ELECTROGENOS
--	---------------------

18.01-A01 GRUPO ELECTROGENO - (12M) (hh:mm)

L	0	Revisión de la línea de alimentación, después de la prueba de carga	0:30
L	1	Reapriete y limpieza general del cuadro	0:10
L	2	Cambio de agua, añadir anticongelante/anticorrosion al radiador	0:20
L	3	Cambiar filtros de combustible, manguitos del circuito de refrigeracion y cartuchos de filtros de aceite	1:20
L	4	Hacer analisis de aceite y cambiar si es necesario (en todo caso cada tres años)	0:10
L	5	Verificacion de latiguillos de aceite y combustible, cambiando los que proceda	0:10
L	6	Verificacion y cambio, si procede, de filtros de aire	0:05
L	7	Comprobación y/o cambio de correas si procede	0:14
L	8	Cambio de baterías, si procede	0:20
L	9	Revisión de alarmas diesel	0:04
L	10	Comprobación de resistencias de caldeo de agua y aceite, así como termostato de corte de caldeo	0:08
L	11	Control visual del acoplamiento diesel alternador	0:05
L	12	Control del varillaje del electroiman de parada y rotulas del acelerador	0:05
L	13	Comprobación de aparatos de medida y contraste del equipo digital	0:10
L	14	Control visual de escobillas en el alternador y presión de muelles portaescobillas en anillos rozanrtes	0:20
L	15	Verificación del grupo de regulación estática en el alternador	0:10
L	16	Comprobación de escobillas en motor de arranque	0:20
L	17	Limpieza general del conjunto motor-ventilador	0:10
L	18	Limpieza general del circuito de refrigeración	0:10

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-18.01.001	GRUPOS ELECTROGENOS
--	---------------------

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

16.03-A01 ALUMBRADO EXTERIOR - (12M) (hh:mm)

L O Comprobar niveles de iluminación mantenidos (Iluminancia media y uniformidad) (*) 0:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-16.03.001	LUMINARIAS MARQUESINA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-16.03.002	LUMINARIAS PROYECTORES 2000W
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-16.03.003	LUMINARIAS PROYECTORES 2000W
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-16.03.004	LUMINARIAS MARQUESINA

16.03-A05 ALUMBRADO EXTERIOR - (5A) (hh:mm)

L O Realizar OCA al conjunto de la instalación (cada 5 años) si la potencia instalada > 5 kW (*) 0:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-16.03.001	LUMINARIAS MARQUESINA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-16.03.002	LUMINARIAS PROYECTORES 2000W
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-16.03.003	LUMINARIAS PROYECTORES 2000W
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-16.03.004	LUMINARIAS MARQUESINA

02.03.A-001 FAN-COIL P<70 KW - (1D) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-02.03.A.001	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-02.03.A.002	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-02.03.A.003	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-02.03.A.004	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SBA-02.03.A.005	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SLH-02.03.A.006	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SM-02.03.A.007	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP1-02.03.A.008	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP2-02.03.A.009	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SBO-02.03.A.010	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SL-02.03.A.011	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMA-02.03.A.012	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMO-02.03.A.013	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SP-02.03.A.014	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OA-02.03.A.015	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OL-02.03.A.016	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OS-02.03.A.017	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-02.03.A.018	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VA-02.03.A.019	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VS-02.03.A.020	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-02.03.A.021	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SB-02.03.A.022	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SC-02.03.A.023	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SLP-02.03.A.024	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SM-02.03.A.025	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SA-02.03.A.026	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SD-02.03.A.027	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SLO-02.03.A.028	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRE-02.03.A.029	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRO-02.03.A.030	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.03.A.031	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-02.03.A.032	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-02.03.A.033	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBR-02.03.A.034	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBU-02.03.A.035	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SE-02.03.A.036	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SO-02.03.A.037	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SP-02.03.A.038	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SV-02.03.A.039	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-CP-02.03.A.040	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DA-02.03.A.041	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DC-02.03.A.042	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RDA-02.03.A.043	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RV-02.03.A.044	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SB-02.03.A.045	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SC-02.03.A.046	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SCO-02.03.A.047	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-VC-02.03.A.048	FANCOIL

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-02.03.A.049	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A2-02.03.A.050	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A3-02.03.A.051	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A4-02.03.A.052	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-02.03.A.053	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSD-02.03.A.054	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSJ-02.03.A.055	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-02.03.A.056	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-02.03.A.057	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-02.03.A.058	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-02.03.A.059	FANCOIL

02.03.A-030 FAN-COIL P<70 KW - (1M)

(hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-02.03.A.001	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-02.03.A.002	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-02.03.A.003	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-02.03.A.004	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SBA-02.03.A.005	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SLH-02.03.A.006	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SM-02.03.A.007	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP1-02.03.A.008	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP2-02.03.A.009	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SBO-02.03.A.010	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SL-02.03.A.011	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMA-02.03.A.012	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMO-02.03.A.013	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SP-02.03.A.014	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OA-02.03.A.015	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OL-02.03.A.016	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OS-02.03.A.017	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-02.03.A.018	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VA-02.03.A.019	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VS-02.03.A.020	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-02.03.A.021	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SB-02.03.A.022	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SC-02.03.A.023	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SLP-02.03.A.024	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SM-02.03.A.025	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SA-02.03.A.026	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SD-02.03.A.027	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SLO-02.03.A.028	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRE-02.03.A.029	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRO-02.03.A.030	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.03.A.031	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-02.03.A.032	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-02.03.A.033	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBR-02.03.A.034	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBU-02.03.A.035	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SE-02.03.A.036	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SO-02.03.A.037	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SP-02.03.A.038	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SV-02.03.A.039	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-CP-02.03.A.040	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DA-02.03.A.041	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DC-02.03.A.042	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RDA-02.03.A.043	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RV-02.03.A.044	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SB-02.03.A.045	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SC-02.03.A.046	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SCO-02.03.A.047	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-VC-02.03.A.048	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-02.03.A.049	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A2-02.03.A.050	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A3-02.03.A.051	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A4-02.03.A.052	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-02.03.A.053	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSD-02.03.A.054	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSJ-02.03.A.055	FANCOIL

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-02.03.A.056	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-02.03.A.057	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-02.03.A.058	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-02.03.A.059	FANCOIL

02.03.A-180 FAN-COIL P<70 KW - (6M) (hh:mm)

<table border="1"><tr><td>L</td><td>0</td></tr><tr><td>L</td><td>1</td></tr></table>	L	0	L	1	Comprobación de ausencia de ruidos extraños	0:02
L	0					
L	1					
	Revisión de conexiones eléctricas y reapriete si procede.	0:02				

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-02.03.A.001	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-02.03.A.002	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-02.03.A.003	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-02.03.A.004	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SBA-02.03.A.005	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SLH-02.03.A.006	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SM-02.03.A.007	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP1-02.03.A.008	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP2-02.03.A.009	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SBO-02.03.A.010	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SL-02.03.A.011	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMA-02.03.A.012	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMO-02.03.A.013	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SP-02.03.A.014	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OA-02.03.A.015	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OL-02.03.A.016	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OS-02.03.A.017	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-02.03.A.018	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VA-02.03.A.019	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VS-02.03.A.020	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-02.03.A.021	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SB-02.03.A.022	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SC-02.03.A.023	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SLP-02.03.A.024	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SM-02.03.A.025	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SA-02.03.A.026	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SD-02.03.A.027	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SLO-02.03.A.028	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRE-02.03.A.029	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRO-02.03.A.030	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.03.A.031	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-02.03.A.032	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-02.03.A.033	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBR-02.03.A.034	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBU-02.03.A.035	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SE-02.03.A.036	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SO-02.03.A.037	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SP-02.03.A.038	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SV-02.03.A.039	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-CP-02.03.A.040	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DA-02.03.A.041	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DC-02.03.A.042	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RDA-02.03.A.043	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RV-02.03.A.044	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SB-02.03.A.045	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SC-02.03.A.046	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SCO-02.03.A.047	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-VC-02.03.A.048	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-02.03.A.049	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A2-02.03.A.050	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A3-02.03.A.051	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A4-02.03.A.052	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-02.03.A.053	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSD-02.03.A.054	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSJ-02.03.A.055	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-02.03.A.056	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-02.03.A.057	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-02.03.A.058	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-02.03.A.059	FANCOIL

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

02.03.A-A01 FAN-COIL P<70 KW - (12M) (hh:mm)

L	0	Revisión y limpieza de filtros de aire si procede (*)	0:10
L	1	Inspección visual del estado y operatividad del equipo (*)	0:01
L	2	Comprobación del funcionamiento del sistema de control automático (*)	0:05
L	3	Comprobar la operatividad de las electroválvulas de frío y/o calor (*)	0:01
L	4	Comprobación de la estanqueidad de las válvulas de interceptación (*)	0:02
L	5	Limpieza general del equipo y de las baterías de intercambio térmico	0:20
L	6	Comprobación del estado y tensado de correas, si procede	0:07
L	7	Revisión del estado del aislamiento térmico	0:01
L	8	Comprobación de la continuidad de la conexión de puesta a tierra	0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-02.03.A.001	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-02.03.A.002	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-02.03.A.003	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-02.03.A.004	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SBA-02.03.A.005	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SLH-02.03.A.006	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SM-02.03.A.007	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP1-02.03.A.008	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP2-02.03.A.009	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SBO-02.03.A.010	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SL-02.03.A.011	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMA-02.03.A.012	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMO-02.03.A.013	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SP-02.03.A.014	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OA-02.03.A.015	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OL-02.03.A.016	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OS-02.03.A.017	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-02.03.A.018	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VA-02.03.A.019	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VS-02.03.A.020	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-02.03.A.021	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SB-02.03.A.022	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SC-02.03.A.023	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SLP-02.03.A.024	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SM-02.03.A.025	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SA-02.03.A.026	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SD-02.03.A.027	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SLO-02.03.A.028	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRE-02.03.A.029	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRO-02.03.A.030	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.03.A.031	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-02.03.A.032	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-02.03.A.033	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBR-02.03.A.034	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBU-02.03.A.035	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SE-02.03.A.036	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SO-02.03.A.037	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SP-02.03.A.038	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SV-02.03.A.039	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-CP-02.03.A.040	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DA-02.03.A.041	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DC-02.03.A.042	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RDA-02.03.A.043	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RV-02.03.A.044	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SB-02.03.A.045	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SC-02.03.A.046	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SCO-02.03.A.047	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-VC-02.03.A.048	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-02.03.A.049	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A2-02.03.A.050	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A3-02.03.A.051	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A4-02.03.A.052	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-02.03.A.053	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSD-02.03.A.054	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSJ-02.03.A.055	FANCOIL

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-02.03.A.056	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-02.03.A.057	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-02.03.A.058	FANCOIL
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-02.03.A.059	FANCOIL

16.02-A01 ALUMBRADO EMERGENCIA - (12M) (hh:mm)

L	0	Verificación integral de la instalacion	4:20
L	1	Comprobar el nivel de iluminacion en recintos ocupados por personas o vias de evacuacion	0:45
L	2	Verificacion de su funcionamiento al menos durante una hora	0:30
L	3	Comprobar el nivel de iluminacion en inicios de vias de evacuacion o en zonas donde existan instalaciones	0:45
L	4	Verificar la entrada en funcionamiento automatica en fallo de generales o con la tension baje por debajo del 70% nominal	1:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-16.02.001	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AN-16.02.002	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-16.02.003	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-16.02.004	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-16.02.005	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-EE-16.02.006	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-16.02.007	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-16.02.008	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-16.02.009	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-16.02.010	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-16.02.011	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-16.02.012	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-16.02.013	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-16.02.014	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-16.02.015	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-16.02.016	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-16.02.017	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-16.02.018	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-16.02.019	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-16.02.020	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-16.02.021	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-16.02.022	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-16.02.023	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-16.02.024	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-16.02.025	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-16.02.026	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-16.02.027	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-16.02.028	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-16.02.029	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-16.02.030	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-16.02.031	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-16.02.032	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-16.02.033	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-16.02.034	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OA-16.02.035	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OL-16.02.036	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OS-16.02.037	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-16.02.038	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VA-16.02.039	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VS-16.02.040	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-16.02.041	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-16.02.042	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-16.02.043	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-16.02.044	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-16.02.045	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-16.02.046	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-16.02.047	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-16.02.048	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-16.02.049	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-16.02.050	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-16.02.051	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-16.02.052	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-16.02.053	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-16.02.054	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-16.02.055	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-16.02.056	LUCES EMERGENCIA

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-16.02.057	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-16.02.058	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-16.02.059	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-16.02.060	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-16.02.061	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-16.02.062	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-16.02.063	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-16.02.064	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-16.02.065	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-16.02.066	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-16.02.067	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-16.02.068	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-16.02.069	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-16.02.070	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-16.02.071	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-16.02.072	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-16.02.073	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-16.02.074	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-16.02.075	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-16.02.076	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-16.02.077	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-16.02.078	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-16.02.079	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-16.02.080	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-16.02.081	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-16.02.082	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-16.02.083	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-16.02.084	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-16.02.085	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-16.02.086	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-16.02.087	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-16.02.088	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-16.02.089	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-16.02.090	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-CP-16.02.091	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DA-16.02.092	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DC-16.02.093	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-16.02.094	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-16.02.095	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RDA-16.02.096	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RV-16.02.097	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-16.02.098	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-16.02.099	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-16.02.100	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-16.02.101	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-ACS-16.02.102	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-16.02.103	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-16.02.104	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-16.02.105	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-16.02.106	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-16.02.107	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-16.02.108	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-16.02.109	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-16.02.110	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-16.02.111	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-16.02.112	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-16.02.113	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-16.02.114	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-16.02.115	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-16.02.116	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-16.02.117	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-16.02.118	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-16.02.119	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-16.02.120	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-16.02.121	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T4-16.02.122	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T4-16.02.123	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-16.02.124	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-16.02.125	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-16.02.126	LUCES EMERGENCIA

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONCRETOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-16.02.127	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-16.02.128	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-16.02.129	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-16.02.130	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-16.02.131	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-16.02.132	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-16.02.133	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-16.02.134	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-16.02.135	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-16.02.136	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-16.02.137	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-16.02.138	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-16.02.139	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-16.02.140	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-16.02.141	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-16.02.142	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-16.02.143	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-16.02.144	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-16.02.145	LUCES EMERGENCIA

16.02-090 ALUMBRADO EMERGENCIA - (3M)

(hh:mm)



Revisión visual externa de todos los componentes

0:40

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-16.02.001	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AN-16.02.002	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-16.02.003	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-16.02.004	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-16.02.005	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-EE-16.02.006	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-16.02.007	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-16.02.008	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-16.02.009	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-16.02.010	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-16.02.011	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-16.02.012	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-16.02.013	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-16.02.014	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-16.02.015	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-16.02.016	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-16.02.017	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-16.02.018	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-16.02.019	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-16.02.020	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-16.02.021	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-16.02.022	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-16.02.023	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-16.02.024	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-16.02.025	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-16.02.026	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-16.02.027	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-16.02.028	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-16.02.029	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-16.02.030	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-16.02.031	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-16.02.032	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-16.02.033	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-16.02.034	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OA-16.02.035	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OL-16.02.036	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OS-16.02.037	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-16.02.038	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VA-16.02.039	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VS-16.02.040	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-16.02.041	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-16.02.042	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-16.02.043	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-16.02.044	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-16.02.045	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-16.02.046	BALIZAS ESCALONES

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-16.02.047	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-16.02.048	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-16.02.049	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-16.02.050	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-16.02.051	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-16.02.052	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-16.02.053	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-16.02.054	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-16.02.055	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-16.02.056	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-16.02.057	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-16.02.058	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-16.02.059	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-16.02.060	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-16.02.061	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-16.02.062	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-16.02.063	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-16.02.064	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-16.02.065	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-16.02.066	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-16.02.067	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-16.02.068	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-16.02.069	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-16.02.070	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-16.02.071	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-16.02.072	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-16.02.073	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-16.02.074	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-16.02.075	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-16.02.076	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-16.02.077	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-16.02.078	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-16.02.079	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-16.02.080	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-16.02.081	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-16.02.082	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-16.02.083	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-16.02.084	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-16.02.085	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-16.02.086	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-16.02.087	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-16.02.088	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-16.02.089	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-16.02.090	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-CP-16.02.091	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DA-16.02.092	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DC-16.02.093	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-16.02.094	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-16.02.095	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RDA-16.02.096	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RV-16.02.097	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-16.02.098	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-16.02.099	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-16.02.100	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-16.02.101	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-ACS-16.02.102	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-16.02.103	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-16.02.104	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-16.02.105	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-16.02.106	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-16.02.107	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-16.02.108	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-16.02.109	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-16.02.110	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-16.02.111	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-16.02.112	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-16.02.113	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-16.02.114	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-16.02.115	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-16.02.116	LUCES EMERGENCIA

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-16.02.117	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-16.02.118	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-16.02.119	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-16.02.120	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-16.02.121	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T4-16.02.122	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T4-16.02.123	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-16.02.124	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-16.02.125	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-16.02.126	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-16.02.127	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-16.02.128	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-16.02.129	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-16.02.130	BALIZAS ESCALONES
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-16.02.131	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-16.02.132	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-16.02.133	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-16.02.134	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-16.02.135	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-16.02.136	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-16.02.137	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-16.02.138	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-16.02.139	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-16.02.140	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-16.02.141	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-16.02.142	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-16.02.143	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-16.02.144	LUCES EMERGENCIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-16.02.145	LUCES EMERGENCIA

16.01-A01 LUMINARIAS - (12M)

(hh:mm)

L **O** Verificación integral de la instalación

4:20

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-16.01.001	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AN-16.01.002	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-16.01.003	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-16.01.004	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-16.01.005	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-16.01.006	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-16.01.007	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-16.01.008	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-16.01.009	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-16.01.010	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-16.01.011	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-16.01.012	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-16.01.013	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-16.01.014	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-16.01.015	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-16.01.016	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-16.01.017	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-16.01.018	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SBA-16.01.019	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SLH-16.01.020	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SM-16.01.021	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP1-16.01.022	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP2-16.01.023	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-16.01.024	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-16.01.025	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-16.01.026	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-16.01.027	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-16.01.028	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-16.01.029	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-16.01.030	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-16.01.031	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SBO-16.01.032	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SL-16.01.033	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMA-16.01.034	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMO-16.01.035	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SP-16.01.036	LUMINARIAS

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-16.01.037	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-16.01.038	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-16.01.039	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OA-16.01.040	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OL-16.01.041	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OS-16.01.042	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-16.01.043	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VA-16.01.044	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VS-16.01.045	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-16.01.046	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-16.01.047	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-16.01.048	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-16.01.049	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-16.01.050	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SB-16.01.051	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SC-16.01.052	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SLP-16.01.053	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SM-16.01.054	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-16.01.055	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-16.01.056	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-16.01.057	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-16.01.058	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-16.01.059	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-16.01.060	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-16.01.061	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-16.01.062	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SA-16.01.063	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SD-16.01.064	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SLO-16.01.065	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRE-16.01.066	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRO-16.01.067	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-16.01.068	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-16.01.069	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-16.01.070	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-16.01.071	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-16.01.072	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-16.01.073	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-16.01.074	LUMINARIAS BOTES LUCERNARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-16.01.075	LUMINARIAS LUCERNARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS1-16.01.076	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS2-16.01.077	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-16.01.078	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-16.01.079	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-16.01.080	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-16.01.081	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-16.01.082	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-16.01.083	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-16.01.084	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-16.01.085	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-16.01.086	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-16.01.087	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-16.01.088	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-16.01.089	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-16.01.090	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-16.01.091	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-16.01.092	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-16.01.093	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-16.01.094	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-16.01.095	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-16.01.096	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-16.01.097	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-16.01.098	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBR-16.01.099	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBU-16.01.100	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SE-16.01.101	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SO-16.01.102	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SP-16.01.103	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SV-16.01.104	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-16.01.105	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-16.01.106	LUMINARIAS

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-16.01.107	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-16.01.108	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-16.01.109	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-16.01.110	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-16.01.111	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-CP-16.01.112	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DA-16.01.113	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DC-16.01.114	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-16.01.115	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-16.01.116	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RDA-16.01.117	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RV-16.01.118	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SB-16.01.119	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SC-16.01.120	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SCO-16.01.121	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-16.01.122	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-16.01.123	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-VC-16.01.124	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-ACS-16.01.125	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-16.01.126	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-16.01.127	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-16.01.128	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-16.01.129	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-16.01.130	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-16.01.131	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A2-16.01.132	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A3-16.01.133	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A4-16.01.134	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-16.01.135	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-16.01.136	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-CO-16.01.137	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-16.01.138	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-16.01.139	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-16.01.140	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-16.01.141	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-16.01.142	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-16.01.143	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-16.01.144	LUMINARIAS PROYECTORES 200W
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-16.01.145	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-16.01.146	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-16.01.147	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-16.01.148	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSD-16.01.149	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSJ-16.01.150	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-16.01.151	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-16.01.152	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-16.01.153	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-16.01.154	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T4-16.01.155	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-16.01.156	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-16.01.157	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-16.01.158	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-16.01.159	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-16.01.160	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-16.01.161	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-16.01.162	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-16.01.163	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-16.01.164	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-16.01.165	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-16.01.166	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-16.01.167	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-16.01.168	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-16.01.169	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-16.01.170	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-16.01.171	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-16.01.172	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-16.01.173	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-16.01.174	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-16.01.175	LUMINARIAS

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

16.01-090 LUMINARIAS - (3M)

(hh:mm)



Revisión visual externa de todos los componentes

0:40

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-16.01.001	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AN-16.01.002	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-16.01.003	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-16.01.004	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-16.01.005	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-16.01.006	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-16.01.007	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-16.01.008	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-16.01.009	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-16.01.010	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-16.01.011	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-16.01.012	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-16.01.013	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF1-16.01.014	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AF2-16.01.015	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM1-16.01.016	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-AM2-16.01.017	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-16.01.018	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SBA-16.01.019	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SLH-16.01.020	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SM-16.01.021	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP1-16.01.022	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-SP2-16.01.023	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-16.01.024	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-16.01.025	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AF1-16.01.026	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-16.01.027	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMN-16.01.028	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AMX-16.01.029	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-16.01.030	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-16.01.031	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SBO-16.01.032	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SL-16.01.033	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMA-16.01.034	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SMO-16.01.035	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-SP-16.01.036	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-16.01.037	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-16.01.038	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-AMX-16.01.039	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OA-16.01.040	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OL-16.01.041	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-OS-16.01.042	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-16.01.043	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VA-16.01.044	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-VS-16.01.045	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF1-16.01.046	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AF2-16.01.047	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM1-16.01.048	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-AM2-16.01.049	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-16.01.050	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SB-16.01.051	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SC-16.01.052	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SLP-16.01.053	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-SM-16.01.054	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-16.01.055	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-16.01.056	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AF1-16.01.057	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-16.01.058	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMN-16.01.059	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AMX-16.01.060	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-16.01.061	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-16.01.062	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SA-16.01.063	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SD-16.01.064	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SLO-16.01.065	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRE-16.01.066	LUMINARIAS

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-SRO-16.01.067	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-16.01.068	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-16.01.069	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-16.01.070	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AF-16.01.071	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AM-16.01.072	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-AMN-16.01.073	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-16.01.074	LUMINARIAS BOTES LUCERNARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-16.01.075	LUMINARIAS LUCERNARIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS1-16.01.076	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-ZS2-16.01.077	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF1-16.01.078	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AF2-16.01.079	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM1-16.01.080	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-AM2-16.01.081	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-16.01.082	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-16.01.083	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-16.01.084	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF1-16.01.085	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AF2-16.01.086	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM1-16.01.087	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-AM2-16.01.088	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-16.01.089	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-16.01.090	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-16.01.091	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-16.01.092	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-16.01.093	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF1-16.01.094	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AF2-16.01.095	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM1-16.01.096	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-AM2-16.01.097	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-16.01.098	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBR-16.01.099	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SBU-16.01.100	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SE-16.01.101	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SO-16.01.102	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SP-16.01.103	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-SV-16.01.104	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-16.01.105	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-16.01.106	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AA-16.01.107	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-16.01.108	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AF1-16.01.109	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AM1-16.01.110	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-16.01.111	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-CP-16.01.112	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DA-16.01.113	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-DC-16.01.114	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-16.01.115	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-16.01.116	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RDA-16.01.117	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-RV-16.01.118	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SB-16.01.119	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SC-16.01.120	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-SCO-16.01.121	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-16.01.122	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-16.01.123	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-VC-16.01.124	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-ACS-16.01.125	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-GE-16.01.126	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-16.01.127	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-16.01.128	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-16.01.129	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-16.01.130	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A1-16.01.131	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A2-16.01.132	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A3-16.01.133	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-A4-16.01.134	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AF1-16.01.135	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-AM1-16.01.136	LUMINARIAS

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-CO-16.01.137	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-16.01.138	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-16.01.139	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V1-16.01.140	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V2-16.01.141	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-V3-16.01.142	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-16.01.143	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-16.01.144	LUMINARIAS PROYECTORES 200W
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-16.01.145	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AF1-16.01.146	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-AM1-16.01.147	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-16.01.148	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSD-16.01.149	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-SSJ-16.01.150	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-16.01.151	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-16.01.152	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-16.01.153	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-16.01.154	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T4-16.01.155	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-16.01.156	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-16.01.157	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-16.01.158	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-16.01.159	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-16.01.160	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-16.01.161	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-16.01.162	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-16.01.163	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-16.01.164	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-16.01.165	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-16.01.166	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-16.01.167	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-16.01.168	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-16.01.169	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-16.01.170	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-16.01.171	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-16.01.172	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GF-16.01.173	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-16.01.174	LUMINARIAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-16.01.175	LUMINARIAS

04.01.C-180 RED TUBERIAS Y AISLAMIENTO - (6M)

(hh:mm)

L O Comprobación estanqueidad de las válvulas de interceptación (*)

0:15

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-04.01.C.001	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-04.01.C.002	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-04.01.C.003	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-04.01.C.004	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-04.01.C.005	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-04.01.C.006	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-04.01.C.007	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-04.01.C.008	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-04.01.C.009	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-04.01.C.010	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-04.01.C.011	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-04.01.C.012	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-04.01.C.013	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-04.01.C.014	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-04.01.C.015	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-04.01.C.016	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-04.01.C.017	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-04.01.C.018	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-04.01.C.019	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-04.01.C.020	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-04.01.C.021	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-04.01.C.022	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-04.01.C.023	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-04.01.C.024	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-04.01.C.025	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-04.01.C.026	RED TUBERIAS AGUA FRIA

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-04.01.C.027	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-04.01.C.028	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-04.01.C.029	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-04.01.C.030	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-04.01.C.031	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-04.01.C.032	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-04.01.C.033	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-04.01.C.034	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-04.01.C.035	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-04.01.C.036	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-04.01.C.037	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-04.01.C.038	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-04.01.C.039	RED TUBERIAS AGUA FRIA

04.01.C-A01 RED TUBERIAS Y AISLAMIENTO - (12M) (hh:mm)

<table border="1"><tr><td>L</td><td>0</td></tr><tr><td>L</td><td>1</td></tr></table>	L	0	L	1	Comprobación estanqueidad de circuitos de tuberías	1:05
L	0					
L	1					
	Revisión del estado del aislamiento térmico, si procede	0:15				

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-04.01.C.001	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-04.01.C.002	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-04.01.C.003	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-04.01.C.004	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-04.01.C.005	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-04.01.C.006	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-04.01.C.007	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-04.01.C.008	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-04.01.C.009	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-04.01.C.010	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-04.01.C.011	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-04.01.C.012	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-04.01.C.013	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-04.01.C.014	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-04.01.C.015	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-04.01.C.016	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-04.01.C.017	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-04.01.C.018	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-04.01.C.019	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-04.01.C.020	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-04.01.C.021	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-04.01.C.022	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-04.01.C.023	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-04.01.C.024	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-04.01.C.025	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-04.01.C.026	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-04.01.C.027	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-04.01.C.028	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-04.01.C.029	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-04.01.C.030	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-04.01.C.031	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-04.01.C.032	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-04.01.C.033	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-04.01.C.034	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-04.01.C.035	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-04.01.C.036	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-04.01.C.037	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-04.01.C.038	RED TUBERIAS AGUA FRIA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-04.01.C.039	RED TUBERIAS AGUA FRIA

05.01.B-A01 ESTACION REGULACION Y/O MEDIDA - (12M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-05.01.B.001	CONTADOR GAS GRAL
--	-------------------

05.01.B-A05 ESTACION REGULACION Y/O MEDIDA - (5A) (hh:mm)

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

L	0	Realizar prueba de estanqueidad de la instalacion con detector o jabón	0:10
L	1	Comprobar que el conjunto de regulacion esta en un lugar suficientemente ventilado y que dispone de armario ventilado al exterior	0:02
L	2	Comprobar al inexistencia de aparellaje electrico en el mismo recinto que el conjunto de regulacion sin que este se encuentre en un armario estanco con ventilacion al exterior.	0:02
L	3	Comprobar la inexistencia en el mismo recinto que el conjunto de regulacion de calderas de calefaccion y/o agua caliente que utilicen otro combustible distinto al gas suministrado, o sin estar el con2.00	0:02
L	4	Comprobar que la zona no es inundable	0:02
L	5	Comprobar que el conjunto de regulacion no esta en una zona de uso comun, sin estar este protegido en el interior de un armario cerrado y ventilado	0:02
L	6	Comprobar que el conjunto de regulacion no dispone de valvula de seguridad por maxima en MPA >100mbar o MPB	0:02
L	7	Comprobar que el conjunto de regulacion dispone de valvula de seguridad de minima presion cuando no existe en las instalaciones individuales	0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-05.01.B.001 CONTADOR GAS GRAL

01.05.E-030 QUEMADOR GAS/GASOLEO >70 KW - (1M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.05.E.001 QUEMADOR

01.05.E-180 QUEMADOR GAS/GASOLEO >70 KW - (6M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.05.E.001 QUEMADOR

01.05.E-A01 QUEMADOR GAS/GASOLEO >70 KW - (12M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-01.05.E.001 QUEMADOR

02.04-A01 RED CONDUCTOS AIRE Y AISLAMIENTO - (12M) (hh:mm)

L	0	Revisión del estado del aislamiento térmico	1:20
L	1	Evaluación higiénica del sistema en filtros, baterías, bandejas de condensado, humidificador, ventiladores, cámaras, conductos y recuperadores de energía inspeccionando lo siguiente (*): -Estado mec45.00	0:45

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-02.04.001 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-02.04.002 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-02.04.003 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-02.04.004 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-02.04.005 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-02.04.006 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-02.04.007 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-02.04.008 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-02.04.009 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-02.04.010 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-02.04.011 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-02.04.012 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-02.04.013 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-02.04.014 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-02.04.015 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-02.04.016 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-02.04.017 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-02.04.018 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-02.04.019 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-02.04.020 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-02.04.021 CONDUCTO VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-02.04.022 CONDUCTO VENTILACION

02.05-030 DIFUSORES Y REJILLAS (EDIFICIO COMPLETO) - (1M) (hh:mm)

L	0	Revisión y limpieza si procede de difusores y rejillas (*)	0:00
---	---	--	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-02.05.A.001 REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-02.05.A.002 REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-02.05.A.003 REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-02.05.A.004 REJILLAS VENTILACION

02.05-180 DIFUSORES Y REJILLAS (EDIFICIO COMPLETO) - (6M) (hh:mm)

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-02.05.A.001	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-02.05.A.002	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-02.05.A.003	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-02.05.A.004	REJILLAS VENTILACION

02.05-A01 DIFUSORES Y REJILLAS (EDIFICIO COMPLETO) - (12M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-02.05.A.001	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-02.05.A.002	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-02.05.A.003	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-02.05.A.004	REJILLAS VENTILACION

02.05.A-180 REJILLA MOTORIZADA EXTRACCION - (6M) (hh:mm)

L 0	Revisión del sistema de control automático, termostatos (*)	0:10
------------	---	------

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-02.05.A.001	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-02.05.A.002	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-02.05.A.003	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-02.05.A.004	REJILLAS VENTILACION

02.05.A-A01 REJILLA MOTORIZADA EXTRACCION - (12M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-02.05.A.001	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-02.05.A.002	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-02.05.A.003	REJILLAS VENTILACION
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-02.05.A.004	REJILLAS VENTILACION

03.04-001 ESTACION BOMBEO AGUAS FECALES Y PLUVIALES - (1D) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-03.04.001	POZO AGUAS FECALES
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-03.04.002	POZO AGUAS FECALES

03.04-090 ESTACION BOMBEO AGUAS FECALES Y PLUVIALES - (3M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-03.04.001	POZO AGUAS FECALES
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-03.04.002	POZO AGUAS FECALES

03.04-180 ESTACION BOMBEO AGUAS FECALES Y PLUVIALES - (6M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-03.04.001	POZO AGUAS FECALES
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-03.04.002	POZO AGUAS FECALES

03.04-A01 ESTACION BOMBEO AGUAS FECALES Y PLUVIALES - (12M) (hh:mm)

L 0	Limpiar fosa y equipos asociados, incluyendo bombas	1:00
L 1	Revisión de bombas de grupo con medida de potencia absorbida. Anotar porcentaje del variador, si existe.	0:05
L 2	Revisión extractor de la sala, si existe, con medida de potencia absorbida	0:05
L 3	Revisión del sistema de control automático	0:15
L 4	Reapriete de contactos eléctricos	0:05
L 5	Comprobar estanqueidad de grupo, equipos asociados y redes, sólo en cuarto de grupo	0:05
L 6	Revisión del aislamiento térmico, sólo en cuarto de grupo (si procede)	0:02
L 7	Comprobar estanqueidad de válvulas de interceptación, solo en cuarto de grupo (si existen)	0:02
L 8	Revisión y limpieza de filtros de agua	0:05
L 9	Comprobar tarado de elementos de seguridad, válvulas seguridad, etc	0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-03.04.001	POZO AGUAS FECALES
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-03.04.002	POZO AGUAS FECALES

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

06.04.A-030 SISTEMA DETECCION GAS - (1M) (hh:mm)

L	0	Verificación de estado y actuación de dispositivos de detección de fugas de gas	0:02
L	1	Verificación del cierre de la válvula automática de seguridad de corte de suministro de gas en caso de emergencia, si es posible	0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-06.04.A.001 CENTRAL DETECCION GAS

06.04.A-090 SISTEMA DETECCION GAS - (3M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-06.04.A.001 CENTRAL DETECCION GAS

06.04.A-180 SISTEMA DETECCION GAS - (6M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-SC-06.04.A.001 CENTRAL DETECCION GAS

11.03-090 SISTEMAS MANUALES ALARMA INCENDIOS - (3M) (hh:mm)

L	0	Comprobación de funcionamiento de la instalacion (con cada fuente de alimentacion)	0:25
L	1	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada)	0:10

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.03.001	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.03.002	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-11.03.003	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.03.004	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-11.03.005	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-11.03.006	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.03.007	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-11.03.008	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-11.03.009	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-11.03.010	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.03.011	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-11.03.012	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-11.03.013	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-11.03.014	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.03.015	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-11.03.016	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-11.03.017	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.03.018	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-11.03.019	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-11.03.020	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-11.03.021	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-11.03.022	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-11.03.023	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-11.03.024	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-11.03.025	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-11.03.026	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.03.027	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-11.03.028	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-11.03.029	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-11.03.030	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-11.03.031	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.03.032	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.03.033	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-11.03.034	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-11.03.035	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-11.03.036	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-11.03.037	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.03.038	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.03.039	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-11.03.040	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-11.03.041	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-11.03.042	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.03.043	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-11.03.044	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.03.045	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-11.03.046	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-11.03.047	PULSADOR ALARMA

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-11.03.048

PULSADOR ALARMA

11.03-A01 SISTEMAS MANUALES ALARMA INCENDIOS - (12M) (hh:mm)

L	0	Verificacion integral de la instalacion	1:40
L	1	Limpieza de sus componentes	0:25
L	2	Verificacion de uniones roscadas o soldadas	0:10
L	3	Prueba final de la instalacion con cada fuente de alimentacion	0:15

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.03.001	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.03.002	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-11.03.003	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.03.004	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-11.03.005	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-11.03.006	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.03.007	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-11.03.008	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-11.03.009	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-11.03.010	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.03.011	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-11.03.012	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-11.03.013	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-11.03.014	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.03.015	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-11.03.016	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-11.03.017	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.03.018	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-11.03.019	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-11.03.020	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-11.03.021	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-11.03.022	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-11.03.023	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-11.03.024	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-11.03.025	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-11.03.026	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.03.027	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-11.03.028	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-11.03.029	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-11.03.030	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-11.03.031	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.03.032	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.03.033	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-11.03.034	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-11.03.035	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-11.03.036	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-11.03.037	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.03.038	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.03.039	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-11.03.040	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-11.03.041	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-11.03.042	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.03.043	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-11.03.044	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.03.045	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-11.03.046	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-11.03.047	PULSADOR ALARMA
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-11.03.048	PULSADOR ALARMA

11.07-007 BOCA INCENDIO EQUIPADA - (7D) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.07.001	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-11.07.002	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.07.003	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-11.07.004	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.07.005	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-11.07.006	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-11.07.007	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.07.008	BOCA INCENDIO

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-11.07.009	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-11.07.010	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-11.07.011	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.07.012	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-11.07.013	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-11.07.014	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-11.07.015	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.07.016	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-11.07.017	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-11.07.018	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.07.019	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-11.07.020	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-11.07.021	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-11.07.022	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-11.07.023	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-11.07.024	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-11.07.025	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-11.07.026	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.07.027	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-11.07.028	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-11.07.029	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-11.07.030	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-11.07.031	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.07.032	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.07.033	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-11.07.034	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-11.07.035	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-11.07.036	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-11.07.037	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.07.038	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.07.039	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-11.07.040	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-11.07.041	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-11.07.042	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.07.043	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-11.07.044	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.07.045	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-11.07.046	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-11.07.047	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-11.07.048	BOCA INCENDIO

11.07-090 BOCA INCENDIO EQUIPADA - (3M) (hh:mm)

L	0	Comprobar la buena accesibilidad y ubicacion de los equipos	0:01
L	1	Inspeccionar todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionando la boquilla caso de ser varias posiciones.	0:05
L	2	Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras del armario	0:05
L	3	Comprobar, por lectura del manómetro la presión de servicio (anotar)	0:10

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.07.001	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-11.07.002	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.07.003	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-11.07.004	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.07.005	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-11.07.006	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-11.07.007	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.07.008	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-11.07.009	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-11.07.010	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-11.07.011	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.07.012	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-11.07.013	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-11.07.014	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-11.07.015	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.07.016	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-11.07.017	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-11.07.018	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.07.019	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-11.07.020	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-11.07.021	BOCA INCENDIO

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-11.07.022	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-11.07.023	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-11.07.024	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-11.07.025	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-11.07.026	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.07.027	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-11.07.028	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-11.07.029	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-11.07.030	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-11.07.031	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.07.032	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.07.033	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-11.07.034	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-11.07.035	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-11.07.036	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-11.07.037	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.07.038	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.07.039	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-11.07.040	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-11.07.041	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-11.07.042	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.07.043	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-11.07.044	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.07.045	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-11.07.046	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-11.07.047	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-11.07.048	BOCA INCENDIO

11.07-A01 BOCA INCENDIO EQUIPADA - (12M)

(hh:mm)

L	0	Desmontar la manguera y ensayo de esta en lugar adecuado	0:10
L	1	Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.	0:16
L	2	Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas	0:05
L	3	Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia acoplado en el racor de conexión de la manguera.	0:03

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.07.001	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-11.07.002	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.07.003	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-11.07.004	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.07.005	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-11.07.006	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-11.07.007	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.07.008	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-11.07.009	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-11.07.010	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-11.07.011	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.07.012	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-11.07.013	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-11.07.014	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-11.07.015	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.07.016	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-11.07.017	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-11.07.018	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.07.019	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-11.07.020	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-11.07.021	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-11.07.022	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-11.07.023	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-11.07.024	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-11.07.025	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-11.07.026	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.07.027	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-11.07.028	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-11.07.029	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-11.07.030	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-11.07.031	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.07.032	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.07.033	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-11.07.034	BOCA INCENDIO

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONCRETOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-11.07.035	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-11.07.036	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-11.07.037	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.07.038	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.07.039	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-11.07.040	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-11.07.041	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-11.07.042	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.07.043	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-11.07.044	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.07.045	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-11.07.046	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-11.07.047	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-11.07.048	BOCA INCENDIO

11.07-A05 BOCA INCENDIO EQUIPADA - (5A)

(hh:mm)



Someter a la manguera a una presión de prueba de 15 bar (CADA 5 AÑOS)

0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.07.001	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-11.07.002	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.07.003	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-11.07.004	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.07.005	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-11.07.006	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-11.07.007	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.07.008	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-11.07.009	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-11.07.010	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-11.07.011	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.07.012	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-11.07.013	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-11.07.014	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-11.07.015	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.07.016	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-11.07.017	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-11.07.018	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.07.019	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-11.07.020	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-11.07.021	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-11.07.022	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-11.07.023	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-11.07.024	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-11.07.025	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-11.07.026	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.07.027	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-11.07.028	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-11.07.029	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-11.07.030	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-11.07.031	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.07.032	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.07.033	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-11.07.034	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-11.07.035	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-11.07.036	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-11.07.037	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.07.038	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.07.039	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-11.07.040	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-11.07.041	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-11.07.042	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.07.043	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-11.07.044	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.07.045	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-11.07.046	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-11.07.047	BOCA INCENDIO
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-11.07.048	BOCA INCENDIO

11.09-030 EXTINTORES - (1M)

(hh:mm)

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.09.001	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-11.09.002	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.09.003	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-11.09.004	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-11.09.005	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-11.09.006	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.09.007	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-11.09.008	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-11.09.009	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-11.09.010	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-11.09.011	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.09.012	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-11.09.013	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-11.09.014	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-11.09.015	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-11.09.016	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-11.09.017	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-11.09.018	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-11.09.019	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.09.020	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-11.09.021	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-11.09.022	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-11.09.023	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-11.09.024	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-11.09.025	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-11.09.026	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-11.09.027	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.09.028	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-11.09.029	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-11.09.030	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-11.09.031	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-11.09.032	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.09.033	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-11.09.034	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-11.09.035	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-11.09.036	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-11.09.037	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-11.09.038	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-11.09.039	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-11.09.040	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-11.09.041	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-11.09.042	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-11.09.043	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-11.09.044	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-11.09.045	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-11.09.046	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-11.09.047	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-11.09.048	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.09.049	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.09.050	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-11.09.051	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-11.09.052	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-11.09.053	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-11.09.054	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-11.09.055	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-11.09.056	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-11.09.057	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T4-11.09.058	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.09.059	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.09.060	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-11.09.061	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-11.09.062	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-11.09.063	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-11.09.064	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-11.09.065	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-11.09.066	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-11.09.067	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.09.068	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.09.069	EXTINTOR POLVO ABC

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-11.09.070	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-11.09.071	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-11.09.072	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.09.073	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-11.09.074	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.09.075	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-11.09.076	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-11.09.077	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-11.09.078	EXTINTOR POLVO ABC

11.09-090 EXTINTORES - (3M) (hh:mm)

L	0	Comprobacion de la accesibilidad, buen estado de conservacion.	0:02
L	1	Comprobacion del estado de carga (peso, presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si existe)	0:02
L	2	Inspección ocular del estado externo de las partes mecanicas (boquilla, valvulas, manguera, etc.)	0:03
L	3	Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.	0:01

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.09.001	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-11.09.002	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.09.003	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-11.09.004	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-11.09.005	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-11.09.006	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.09.007	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-11.09.008	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-11.09.009	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-11.09.010	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-11.09.011	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.09.012	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-11.09.013	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-11.09.014	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-11.09.015	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-11.09.016	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-11.09.017	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-11.09.018	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-11.09.019	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.09.020	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-11.09.021	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-11.09.022	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-11.09.023	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-11.09.024	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-11.09.025	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-11.09.026	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-11.09.027	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.09.028	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-11.09.029	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-11.09.030	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-11.09.031	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-11.09.032	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.09.033	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-11.09.034	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-11.09.035	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-11.09.036	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-11.09.037	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-11.09.038	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-11.09.039	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-11.09.040	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-11.09.041	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-11.09.042	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-11.09.043	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-11.09.044	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-11.09.045	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-11.09.046	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-11.09.047	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-11.09.048	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.09.049	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.09.050	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-11.09.051	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-11.09.052	EXTINTOR POLVO ABC

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-11.09.053	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-11.09.054	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-11.09.055	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-11.09.056	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-11.09.057	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T4-11.09.058	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.09.059	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.09.060	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-11.09.061	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-11.09.062	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-11.09.063	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-11.09.064	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-11.09.065	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-11.09.066	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-11.09.067	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.09.068	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.09.069	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-11.09.070	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-11.09.071	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-11.09.072	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.09.073	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-11.09.074	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.09.075	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-11.09.076	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-11.09.077	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-11.09.078	EXTINTOR POLVO ABC

11.09-A01 EXTINTORES - (12M)

(hh:mm)

<table border="1"><tr><td>L</td><td>0</td></tr></table>	L	0	Comprobación del estado de carga (peso, presión)	0:02
L	0			
<table border="1"><tr><td>L</td><td>1</td></tr></table>	L	1	Comprobación del estado del agente extintor, peso y aspecto externo del botellín de presión, si existe.	0:02
L	1			
<table border="1"><tr><td>L</td><td>2</td></tr></table>	L	2	Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor	0:03
L	2			
<table border="1"><tr><td>L</td><td>3</td></tr></table>	L	3	Inspección del estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas.	0:03
L	3			

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.09.001	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-11.09.002	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.09.003	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-11.09.004	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-11.09.005	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-11.09.006	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.09.007	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-11.09.008	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-11.09.009	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-11.09.010	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-11.09.011	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.09.012	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-11.09.013	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-11.09.014	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-11.09.015	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-11.09.016	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-11.09.017	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-11.09.018	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-11.09.019	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.09.020	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-11.09.021	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-11.09.022	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-11.09.023	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-11.09.024	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-11.09.025	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-11.09.026	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-11.09.027	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.09.028	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-11.09.029	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-11.09.030	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-11.09.031	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-11.09.032	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.09.033	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-11.09.034	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-11.09.035	EXTINTOR POLVO ABC

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-11.09.036	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-11.09.037	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-11.09.038	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-11.09.039	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-11.09.040	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-11.09.041	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-11.09.042	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-11.09.043	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-11.09.044	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-11.09.045	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-11.09.046	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-11.09.047	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-11.09.048	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.09.049	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.09.050	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-11.09.051	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-11.09.052	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-11.09.053	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-11.09.054	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-11.09.055	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-11.09.056	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-11.09.057	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T4-11.09.058	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.09.059	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.09.060	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-11.09.061	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-11.09.062	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-11.09.063	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-11.09.064	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-11.09.065	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-11.09.066	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-11.09.067	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.09.068	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.09.069	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-11.09.070	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-11.09.071	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-11.09.072	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.09.073	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-11.09.074	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.09.075	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-11.09.076	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-11.09.077	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-11.09.078	EXTINTOR POLVO ABC

11.09-A05 EXTINTORES - (5A)

(hh:mm)

L **0** Retimbrado de extintor (Tres retimbrados como máximo). (*) (CADA 5 AÑOS)

0:01

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.09.001	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-HP-11.09.002	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.09.003	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-11.09.004	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T2-11.09.005	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-11.09.006	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.09.007	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-N5-11.09.008	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-11.09.009	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-11.09.010	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-11.09.011	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.09.012	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-11.09.013	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T2-11.09.014	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-11.09.015	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-N5-11.09.016	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-11.09.017	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-11.09.018	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-11.09.019	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.09.020	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-11.09.021	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T2-11.09.022	EXTINTOR POLVO ABC

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-11.09.023	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-N5-11.09.024	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-11.09.025	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-11.09.026	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-11.09.027	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.09.028	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-11.09.029	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-11.09.030	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T2-11.09.031	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-11.09.032	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.09.033	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-N5-11.09.034	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-11.09.035	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-11.09.036	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-11.09.037	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-11.09.038	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T2-11.09.039	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-11.09.040	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-C-11.09.041	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-N5-11.09.042	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-11.09.043	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-11.09.044	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-11.09.045	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-N5-11.09.046	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-P-11.09.047	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS1-IL-T1-11.09.048	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.09.049	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-AA-11.09.050	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-CA-11.09.051	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-CP-ZE-11.09.052	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-11.09.053	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T2-11.09.054	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-T3-11.09.055	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-11.09.056	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T1-11.09.057	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-T4-11.09.058	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.09.059	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.09.060	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-CP-AB-11.09.061	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-CS-11.09.062	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-11.09.063	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T2-11.09.064	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-T3-11.09.065	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-11.09.066	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-T1-11.09.067	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.09.068	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.09.069	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-AB-11.09.070	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-CP-CA-11.09.071	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-DL-CT-11.09.072	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.09.073	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-CP-AG-11.09.074	EXTINTOR CO2
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.09.075	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-CP-P-11.09.076	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-CL-11.09.077	EXTINTOR POLVO ABC
SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-TF-11.09.078	EXTINTOR POLVO ABC

11.17.A-090 SISTEMA SECTORIZACION: COMPUERTAS CORTAFUEGOS EN CONDUCTOS - (3M)

(hh:mm)



Comprobar funcionamiento de las instalación (*)

0:01

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.17.A.001	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.17.A.002	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-11.17.A.003	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.17.A.004	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-11.17.A.005	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-11.17.A.006	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.17.A.007	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-11.17.A.008	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-11.17.A.009	COMPUERTA CORTAFUEGOS

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-11.17.A.010	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-11.17.A.011	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.17.A.012	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-11.17.A.013	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-11.17.A.014	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-11.17.A.015	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-11.17.A.016	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.17.A.017	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-11.17.A.018	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.17.A.019	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-11.17.A.020	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-11.17.A.021	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-11.17.A.022	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-11.17.A.023	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-11.17.A.024	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-11.17.A.025	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-11.17.A.026	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.17.A.027	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.17.A.028	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.17.A.029	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.17.A.030	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.17.A.031	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.17.A.032	COMPUERTA CORTAFUEGOS

11.17.A-A01 SISTEMA SECTORIZACION: COMPUERTAS CORTAFUEGOS EN CONDUCTOS - (12M) (hh:mm)

L	0
L	1

En compuertas electricas, comprobar cierre y apertura manipulando la centralita (*)

0:02

Limpieza y reglaje de relé asociado (*)

0:02

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-AA-11.17.A.001	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-CP-M-11.17.A.002	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-T3-11.17.A.003	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-11.17.A.004	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T1-11.17.A.005	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-T4-11.17.A.006	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-CP-AN-11.17.A.007	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-T3-11.17.A.008	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-AM1-11.17.A.009	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T1-11.17.A.010	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-T4-11.17.A.011	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-PP-PP-11.17.A.012	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-T3-11.17.A.013	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-AM1-11.17.A.014	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T1-11.17.A.015	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-T4-11.17.A.016	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-PP-AA-11.17.A.017	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-T3-11.17.A.018	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-C-11.17.A.019	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T1-11.17.A.020	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-T4-11.17.A.021	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-T3-11.17.A.022	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-AC-11.17.A.023	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T1-11.17.A.024	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-T4-11.17.A.025	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.P05-IL-ZO-11.17.A.026	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-PK-11.17.A.027	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS3-PK-11.17.A.028	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-PK-11.17.A.029	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS5-PK-11.17.A.030	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS6-PK-11.17.A.031	COMPUERTA CORTAFUEGOS
SFZ0909MA-V9735.01.PS7-PK-11.17.A.032	COMPUERTA CORTAFUEGOS

21.01.A.B-180 PUERTAS AUTOMATICAS ELECTRICAS PEATONALES (AFORO >100 PAX) - (6M) (hh:mm)

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

L	0	Comprobacion, ajuste y limpieza de Motor	0:05
L	1	Comprobacion, ajuste y limpieza de Reductor	0:05
L	2	Comprobacion, ajuste y limpieza de Poleas	0:04
L	3	Comprobacion, ajuste y limpieza de Correas	0:07
L	4	Comprobacion, ajuste y limpieza de los finales de carrera	0:03
L	5	Comprobacion, ajuste y limpieza de carril guia	0:03
L	6	Comprobacion, ajuste y limpieza de zapata guia	0:08
L	7	Comprobacion, ajuste y limpieza de soporte guia	0:04
L	8	Engrase de rodamientos y equipos que lo requieran	0:06
L	9	Ajustar carrera de las puertas	0:05
L	10	Comprobacion y ajuste de celulas y seguridades asociadas	0:10
L	11	Comprobacion y del modulo de control	0:15
L	12	Limpieza y reapriete de cuadro de control y fuerza	0:10

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-EE-21.01.A.B.001	PUERTA AUTOMATICA 1
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-C-21.01.A.B.002	PUERTA AUTOMATICA 2

27.10-007 INSTALACION DE RIEGO - (7D) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-27.10.001	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-27.10.002	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-27.10.003	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-27.10.004	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-27.10.005	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-27.10.006	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-27.10.007	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-27.10.008	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-27.10.009	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-27.10.010	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-27.10.011	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-27.10.012	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-27.10.013	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-27.10.014	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-27.10.015	RIEGO JARDINERAS

27.10-015 INSTALACION DE RIEGO - (15D) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-27.10.001	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-27.10.002	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-27.10.003	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-27.10.004	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-27.10.005	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-27.10.006	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-27.10.007	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-27.10.008	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-27.10.009	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-27.10.010	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-27.10.011	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-27.10.012	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-27.10.013	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-27.10.014	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-27.10.015	RIEGO JARDINERAS

27.10-030 INSTALACION DE RIEGO - (1M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-27.10.001	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-27.10.002	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-27.10.003	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-27.10.004	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-27.10.005	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-27.10.006	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-27.10.007	RIEGO JARDINERAS

Árbol Departamental: ZONA 2 - AREA CENTRO II - MANTENIMIENTO - IFEMA - PALACIO MUNICIPAL CONGRESOS.

SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-27.10.008	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-27.10.009	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-27.10.010	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-27.10.011	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-27.10.012	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-27.10.013	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-27.10.014	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-27.10.015	RIEGO JARDINERAS

27.10-180 INSTALACION DE RIEGO - (6M) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-27.10.001	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-27.10.002	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-27.10.003	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-27.10.004	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-27.10.005	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-27.10.006	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-27.10.007	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-27.10.008	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-27.10.009	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-27.10.010	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-27.10.011	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-27.10.012	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-27.10.013	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-27.10.014	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-27.10.015	RIEGO JARDINERAS

27.10-A01 INSTALACION DE RIEGO - (12M) (hh:mm)

L O Limpieza de los sistemas de aspersión (en el medio urbano)

2:00

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P00-DL-P23-27.10.001	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P00-IL-P14-27.10.002	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-DL-P23-27.10.003	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P01-IL-P14-27.10.004	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-DL-P23-27.10.005	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P02-IL-P14-27.10.006	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-CP-SP-27.10.007	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-DL-P23-27.10.008	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P03-IL-P14-27.10.009	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-DL-P23-27.10.010	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.P04-IL-P14-27.10.011	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-DL-P23-27.10.012	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS2-IL-P14-27.10.013	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-DL-P23-27.10.014	RIEGO JARDINERAS
SFZ0909MA-V9735.01.PS4-IL-P14-27.10.015	RIEGO JARDINERAS

03.03-001 GRUPO PRESION AFS - (1D) (hh:mm)

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.PS8-DL-GP-03.03.001	GRUPO PRESION FONTANERIA
--	--------------------------

01.03-001 TORRE DE REGRIGERACION - (1D) (hh:mm)

L O Calidad físico-química y microbiología del agua: Determinar el NIVEL DE CLORO o BIOCIDA, según las especificaciones del fabricante.

0:10

Equipos asociados a la gama:

SFZ0909MA-V9735.01.P05-DL-TR-01.03.001	TORRE REFRIGERACION
--	---------------------