

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE FILTROS PARA CLIMATIZADORES 2019.

EXP 19/412 – 2000016081.

1. OBJETO DEL SERVICIO.

Se redacta el presente documento para definir las características y especificaciones que deben cumplir los filtros de aire de los climatizadores instalados en el Parque Ferial Juan Carlos I.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2.1. ALCANCE DEL SERVICIO.

Consiste en el suministro de los siguientes materiales:

| DESGLOSE GENERAL DE FILTROS PARA SUMINISTRO | | |
|--|-----------------|-----------------|
| FILTROS CON MARCO METALICO Y SUPERFICIE QUEBRADA 12 PLIEGUES EFICIENCIA G-4 91%(SF/QEM) | | |
| Ref. Ifema | MEDIDAS | UNIDADES |
| 1CE13002 | 590x590x48 | 3532 |
| 1CE13015 | 590x490x48 | 286 |
| 1CE13003 | 290x590x48 | 242 |
| 1CE13001 | 290x290x48 | 7 |
| 1CE13006 | 590x590x97 | 2 |
| 1CE13029 | 450x490x48 | 16 |
| 1CE13007 | 390x715x48 | 53 |
| 1CE13008 | 415x490x48 | 30 |
| 1CE13028 | 390x620x22 Liso | 12 |

| FILTRO POLIEDRICO CARBON ACTIVADO EN GRANO ERISBINT AS32FO0P | | |
|--|----------------|-----------------|
| Ref. Ifema | MEDIDAS | UNIDADES |
| 1CE13038 | 592x592x292 | 16 |
| FILTROS DE 10 BOLSAS SUPERFICIE DE FITRADO 6,8 m2 Y 5 B CAUDAL 3000 M3/H Y EFICIENCIA F-9 95 % SINTETICOS | | |
| Ref. Ifema | MEDIDAS | UNIDADES |
| 1CE13019 | 592x592x525 | 96 |
| 1CE13020 | 290x593x525 | 24 |
| FILTROS MARCO DE CARTON SUPERFICIE QUEBRADA EFICIENCIA G-4 91% 28 PLIEGUES (SERVIPLEAT-HC) | | |
| Ref. Ifema | MEDIDAS | UNIDADES |
| 1CE13021 | 590x590x25 | 4.429 |
| 1CE13037 | 490x590x25 | 128 |
| NOTA: Las especificaciones técnicas de cada filtro en cuanto a certificaciones, características técnicas, número de pliegues, etc., del producto, deberán de ser incluidas por escrito por todos los ofertantes y se adjuntara a la oferta. | | |

Todos los filtros deberán de ir provistos de malla metálica fina en toda su superficie y en ambas caras del tejido de filtración, suficientemente resistente para evitar deformaciones durante su funcionamiento en producción.

Todos los filtros se suministraran embalados en Europalet y en cajas de como máximo 25 unidades.

3. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA.

Todos los filtros suministrados deberán estar fabricados conforme a la norma **UNE-EN 779:2012.**

4. REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

Las empresas deberán suministrar productos debidamente homologados y que certifiquen sus características en cuanto a la eficiencia solicitada.

Se valorará estar en posesión de una certificación conforme a ISO 9000.

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Las empresas participantes facilitarán a IFEMA la siguiente documentación:

- Ficha técnica de cada tipo de filtro a suministrar incluyendo certificado de homologación de acuerdo con las características técnicas declaradas, eficiencia, número de pliegues, etc.
- Relación de clientes principales.

6. PERSONAS DE CONTACTO.

Para cualquier consulta de carácter técnico deberán dirigirse a:

- D. Fco. Javier Martín Rodríguez, tel.: 91 722 50 56.

Para cualquier consulta de carácter económico administrativo deberán dirigirse a:

- Indira Cedeño, tel.: 91 722 52 75.

7. PERIODO DE SUMINISTRO.

Los materiales deberán ser suministrados antes del 15 de marzo 2020.

8. PERIODO DE GARANTÍA.

Los materiales suministrador deberán disponer de una garantía de al menos un año a partir de la fecha de entrega.

9. PRECIO MÁXIMO A OFERTAR.

El precio máximo a ofertar por el total de los materiales solicitados será de sesenta mil EUROS (46.110.- €).

10. PENALIZACIONES

Por cada semana de retraso que supere la fecha límite establecida, se penalizará un 3% del importe total de adjudicación. El importe máximo de la penalización será del 10% del importe de adjudicación.