

- CONSULTAS Y ACLARACIONES REALIZADAS -

MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE TECHOS PARA CUBRICIÓN DE EMBALAJES EN LOS EXTERIORES DE LOS PABELLONES 3, 5, 7 Y 9 DURANTE EL CERTAMEN INTERGIFT, EDICIÓN DE FEBRERO 2020, ORGANIZADO POR IFEMA.

EXP.- 19/421 - 1000207893

Les informamos realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA, relacionadas con el expediente de referencia.

- 1. En relación al apartado 2.2.1. DIMENSIONES, del pliego de prescripciones técnicas, y ante la imposibilidad de disponer de estructuras de altura mínima en pilar de 3 m, querríamos saber si existe la posibilidad de ofertar estructuras con altura de pilar de 2,5 m.?**

Una vez revisadas las prescripciones técnicas requeridas por el centro gestor de IFEMA, es admisible plantear soluciones técnicas con altura inferior, teniendo en cuenta que deberá considerarse una altura de pilar de 2,5 m. como mínimo.

El presente documento pasa a formar parte integrante del pliego de bases, quedando afecto en los términos previstos en el citado pliego.