

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SUMINISTRO, MONTAJE, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA Y CUADROS ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIONES DE IFEMA, FERIA DE MADRID E IFEMA PALACIO MUNICIPAL

Exp 20/064 4000002914/4000002915

-CONSULTAS REALIZADAS

CONSULTAS REALIZADAS

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA, relacionadas con el expediente de referencia.

1.- En relación con la medición del LOTE 2:

Donde dice líneas de conexión, ¿se refiere a solo instalación o también suministro? En el caso de que haya que suministrar el cable, ¿la sección se saca de los esquemas unifilares?

R: En el ciego de precio está incluido suministro instalación y sección de cableado.

2.-Donde dice Cuadro entrada/salida ¿hay que suministrar el cuadro o solo las protecciones, o solo es instalación? En ese caso de que dimensiones sería.

R: Igualmente, suministro e instalación de todo el conjunto, detallado en el ciego además del esquema unifilar, el cuadro llevaría una reserva del 30% para posibles ampliaciones.

3.- En relación con el estudio de Seguridad y Salud ¿solo hay que indicar el precio en la oferta o también hay que presentarlo?

R: Solo indicar precio, el estudio de seguridad y salud solo corresponde entregarlo el adjudicatario.

4.- En relación a la solvencia técnica exigida en el lote 2, entendemos que esta se puede acreditar cumplimentado el Anexo X incluido en el Pliego indicando referencias de obras ejecutadas similares a las del presente concurso ¿es correcto?

En caso de resultar propuesto como adjudicatario, que documentación habría que presentar para justificar la solvencia

R: la solvencia técnica se acredita cumplimentando el anexo incluido en el pliego, y solo le corresponde cumplimentar a la mejor oferta.

5.- ¿El analizador que aparece en los esquemas unifilares tiene que tener un certificado de calibración específico del equipo?

Cada equipo debe llevar su certificado de calibración individual con el número de serie, no sirve el genérico del modelo.

4/06/2020