

**SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE LOS ESTABLOS DEL EVENTO MADRID
HORSE WEEK 2021 IFEMA MADRID**

EXP.: 21/169 – 1000223557

- RESPUESTAS A CONSULTAS Y ACLARACIONES. -

CONSULTAS REALIZADAS

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA, relacionadas con el expediente de referencia:

1.- Ante la imposibilidad de poner depósitos de gran capacidad debido a los problemas de espacio, ¿sería posible realizar un repostaje parcial adicional a los generadores de calefacción que se encuentran en la parte central y baja del plano de implantación?

Dicho repostaje se realizaría desde la planta exterior del parking con un vehículo de pequeño tonelaje (máximo 3.500kg) y con equipo de bombeo autónomo, bajando una manguera de repostaje (homologada para repostaje de combustibles) hasta la boca de los depósitos, para poder llegar así a la autonomía solicitada.

Respuesta: Si, es posible repostar como se indica en su consulta, sin sobrepasar en ningún caso los 3.500 kg de MMA (Masa máxima autorizada).

2.- Para poder realizar el plano de implantación, necesitaríamos información de las cotas. Podrían facilitarnos los datos, a ser posible en formato CAD

Respuesta: Con la publicación de este documento se subirá en la plataforma PIXELWARE plano con el detalle disponible en formato PDF.

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.

Dirección de Compras y Logística

7 de octubre de 2021