

**SUMINISTRO DE FILTROS PARA CLIMATIZADORES
DE LAS INSTALACIONES DE IFEMA MADRID
EXP. - 22/034 - 2000020110**

**-. CORRECCIÓN DE ERRATAS Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS. -**

CORRECCIÓN DE ERRATAS.

Les informamos que se han observado en el pliego técnico de condiciones, erratas que procede corregir:

1. En el apartado 2 "**ESPECIFICACIONES TECNICAS**" del Pliego de Prescripciones Técnicas,

Donde dice:

"12 PLIEGUES EFICIENCIA G-4 91%(SF/QEM)"

Debe decir:

"12 PLIEGUES EFICIENCIA G-4 COARSE 50%"

2. En el apartado 2 "**ESPECIFICACIONES TECNICAS**" del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Donde dice:

"FILTRO POLIEDRICO CARBON ACTIVADO EN GRANO ERISBINT AS32FOOP"

Debe decir:

"FILTRO POLIEDRICO CARBON ACTIVADO EN GRANO"

3. En el apartado 3 "**NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA**" del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Donde dice:

"Todos los filtros suministrados deberán estar fabricados conforme a la norma UNE-EN 779:2012 "

Debe decir:

"Todos los filtros suministrados deberán estar fabricados conforme a la norma ISO 16890 "

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Teniendo en cuenta las correcciones que se incorporan en este documento, IFEMA MADRID informa que ha determinado ampliar el plazo máximo de presentación de ofertas del expediente de referencia, a través del portal de licitación electrónica de la Institución, hasta el día 23 de marzo de 2022 a las 12:00 horas.

Para cualquier aclaración sobre esta comunicación, podrá dirigirse a Indira Cedeño, de la Dirección de Compras y Logística de IFEMA MADRID; Telf.: 91.722.52.75

COMISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

14 de marzo de 2022