

**OBRAS DE SOLADO DE LAS TERRAZAS DE LAS SALAS COLÓN Y NEPTUNO
DEL CENTRO DE CONVENCIONES NORTE DE IFEMA MADRID.**

EXP. 22/094 - 4000004063

- RESPUESTAS A CONSULTAS Y ACLARACIONES .-

CONSULTAS REALIZADAS

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA, relacionadas con el expediente de referencia:

1.- En la Ficha A - Excel, no aparece el texto descriptivo de cada partida, solo los precios descompuestos

Respuesta IFEMA.

Al final del documento proyecto, figura las partidas y mediciones con el texto descriptivo de cada partida.

2.- En la partida 03.02, recrecido (m2), no viene el espesor a recrecer.

Respuesta IFEMA.

La capa de recrecido no es uniforme, originado por la formación de pendiente existente, la cual se deberá regularizar para pasar de pavimento flotante a pavimento fijo. La media estimada es de 4 cm.

3.- El periodo de garantía es de 10 AÑOS. El aval (5% del ppto), ¿queda retenido esos 10 AÑOS?

Respuesta IFEMA.

la garantía es de 10 años, la garantía definitiva tal y como figura en el pliego administrativo apartado 17 GARANTIA DEFINITIVA "*La garantía definitiva deberá permanecer vigente durante toda la vida del contrato y hasta su completa extinción, incluido el periodo de garantía si lo hubiere*"

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.

Dirección de Compras y Logística
03 de junio de 2022