



LOCAL I-NUCL-3_5-NPR-R90
UBICACIÓN: PTA PRIMERA NUCLEO 3-5

CUADRO DE SUPERFICIES

LOCAL I-NUCL-3_5-NPR-R90	
ZONA DE PÚBLICO	582.44 m2
ASEOS	37.14 m2
ZONA TÉCNICA	286.24 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	905.83 m2



I-NUCL-3_5-NPR-R90 (Riojano)		
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN		
ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	250A
	Grupo electrógeno (servicios mínimos)	63A
CONTADORES	Analógicos	
CUADRO ELÉCTRICO	En cocina	
	Subcuadro en cubierta para clima y extracciones	
INSTALACIÓN DE GAS		
ACOMETIDA	En cocina	
CONTADOR	No	
DISPOSITIVOS	Caldera (operativa)	
	Cocina (varios)	
DETECCIÓN DE GAS	Sí. Central y detectores	
AGUA SANITARIA		
CONTADOR	Sí	
ACS	Sí. Caldera de gas	
PCI		
BIEs EN EL LOCAL	4	Puesto de control en PB, común para las dos plantas (PB y P1)
ROCIADORES	Sí. En falso techo	
DETECCIÓN	Detectores y pulsadores	Conectada al pabellón (Pb03)
EXTINCIÓN DE CAMPANA	1 de CO2 para 2 campanas	Central extinción propia + pulsadores
CLIMATIZACIÓN		
UTA	1. Agua / aire (Frío y calor)	En cubierta
	Red de conductos sólo en comedor	
CONTADORES AGUA	No	
VENTILACIÓN	A través de la UTA. Sólo en comedor	No hay ventilación forzada
TERMOVENTILADOR	En cocina. Sólo aire caliente	En cubierta
EXTRACCIÓN		
CAMPANAS	1 sólo para la cocina. Otra para vahos office	La de cocina no es EI30
EXTRACTORES	En cubierta	