

**MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE  
LEGIONELLA SEGÚN RD 487/2022 EN IFEMA PALACIO MUNICIPAL**

**EXP.: 22/175 - 4000004214**

**- CONSULTAS REALIZADAS Y AMPLIACION DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

**CONSULTAS REALIZADAS**

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA MADRID, relacionadas con el expediente de referencia:

- *Pueden subir una relación de dispositivos con el fin de calcular el número de muestras con el nuevo RD 487/2022*

**Respuesta IFEMA.**

En el apartado 2 del Pliego Técnico, se enumera el listado de equipos e instalaciones objeto del presente contrato. Si la relación de dispositivos se refiere a puntos terminales, la instalación cuenta con 120 puntos terminales.

- *¿Las torres son de funcionamiento estacional?*

Las torres están en funcionamiento todo el año.

**EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES,  
QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.**

### **AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.**

---

Teniendo en cuenta el documento Anexo I Gamas Mantenimiento que se incorpora en el portal de licitación electrónica, IFEMA MADRID informa que ha determinado ampliar el plazo máximo de presentación de ofertas del expediente de referencia, a través del portal de licitación electrónica de la Institución, hasta el día 15 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas.

**Para cualquier aclaración sobre esta comunicación, podrá dirigirse a Indira Cedeño, de la Dirección de Compras y Logística de IFEMA MADRID; Telf.: 91.722.52.75**

**Dirección de Compras y Logística**  
4 de noviembre de 2022