



SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA LOS PABELLONES DEL 1 AL 14 DE IFEMA FERIA DE MADRID

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXP. 23/223 - 4000004801/02/03

ÍNDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO	3
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ALCANCE DEL SERVICIO	3
2.1. LOTE 1. SUMINISTRO DE CABLEADO	3
2.2. LOTE 2. SUMINISTRO DE CONECTORES	3
2.3. LOTE 3. SUMINISTRO DE CETACs Y SECCIONADORES.....	4
3. PLAZO DE SUMINISTRO	4
4. RESPONSABLE DEL SUMINISTRO.....	4
5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR	4
6. PERSONAS DE CONTACTO	5

1. OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de equipamiento eléctrico para los pabellones del 1 al 14.1 de IFEMA MADRID.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS. ALCANCE DEL SERVICIO

El suministro incluye el detalle especificado en los tres lotes que se indican a continuación. Los ofertantes podrán ofertar a uno o varios lotes.

2.1. LOTE 1. SUMINISTRO DE CABLEADO

Cableado:

- **490** metros de cable H07ZZ-F 750V 5X70 mm² 750V en 1 bobina de madera tipo 160 N^º.
- **800** metros de cable H07ZZ-F 750V 5X50 mm² 750V en 1 bobina de madera tipo 140 N^º.
- **1.320** metros de cable H07ZZ-F 750V 5X16 mm² 750V en 1 bobina de madera tipo 110 N^º.
- **2.340** metros de cable H07ZZ-F 750V 5X10 mm² 750V en 3 bobinas de madera tipo 100 N^º.

Según el siguiente desglose:

- **1 bobina con 270 m.**
- **1 bobina con 250 m.**
- **1 bobina con 280 m.**

Una vez realizado el tendido del cableado, serán devueltas las bobinas vacías al adjudicatario. Esta devolución no tendrá coste alguno para IFEMA MADRID, según lo establecido en el apartado "COSTES DE SEGUROS, PORTES Y FINANCIEROS" del pliego administrativo.

En caso de extravío, pérdida, o daño de alguna de las bobinas suministradas por el adjudicatario, IFEMA le abonará el coste unitario de esta(s) según el precio ofertado en el anexo II "DETALLE DE PRECIO UNITARIO OFERTADO PARA BOBINAS EN CASO DE EXTRAVÍO, PÉRDIDA O DAÑO" del pliego administrativo. **Este importe en ningún caso formará parte de la valoración de la oferta económica presentada.**

2.2. LOTE 2. SUMINISTRO DE CONECTORES

Marechales:

- **43** bases marca MARECHAL de 50A (DS3 BASE POLY AZUL 3P+N+TT 50A IP55 440V + EMPUÑADURA RECTA POLY AZ SIZE.3+PRENSA 10-30MM). REF. 3134017 + 313A013.
- **19** bases marca MARECHAL de 90A (DS6 BASE POLY AZUL 3P+N+T 90A IP55 440V AC + EMPUÑADURA RECTA POLY AZ SIZE.4+PRENSA 13-35MM). REF. 3164017 + 316A013.

Se especifica marca MARECHAL para mantener lo especificado eléctricamente en las normas de participación (Apartado IV artículo 38. Conexión eléctrica).

Enlace: **www.ifema.es/general/doc/normas-generales-participacion/normas-generales-de-participacion.pdf** para este tipo de conexiones en todo el recinto ferial, por lo que **no se admite ninguna otra marca o modelos equivalentes**

2.3. LOTE 3. SUMINISTRO DE CETACS Y SECCIONADORES

Clavija aérea (CETAC):

- **43** CLAVIJA AÉREA P17 32A III+N+T 415V IP67 (CETAC), Macho.
- **19** CLAVIJA AÉREA P17 63A III+N+T 415V IP67 (CETAC). Macho.

Desconectores:

- **10** BS Caja derivación seccionadora 200A 3F+N+T IP55 con portafusibles fus.NH1.
- **10** BS Caja derivación seccionadora 125A 3F+N+T IP55 con portafusibles fus.NH0.

Las cajas de derivación especificadas son de la marca **POGLIANO BUSBAR** para asegurar la compatibilidad con las blindobarras en las que se van a conectar, instaladas en todo el recinto.

Por tanto, no son admisible ninguna otra marca o modelos equivalentes

3. PLAZO DE SUMINISTRO

Todo el material solicitado debe de suministrarse en 8 semanas desde la firma del contrato de cada lote.

4. RESPONSABLE DEL SUMINISTRO

La empresa Adjudicataria está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales.

Para coordinación y ejecución del suministro, la empresa adjudicataria asignará un responsable del suministro, quien asumirá la responsabilidad de su organización e información al personal técnico de IFEMA MADRID encargado de su recepción y aceptación.

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR

Los ofertantes adjuntaran en su oferta la siguiente documentación de los materiales que se detallan a continuación:

LOTE 1

Fichas técnicas de:

- Cable H07ZZ-F 750V 5X70 mm² 750V.
- Cable H07ZZ-F 750V 5X50 mm² 750V.
- Cable H07ZZ-F 750V 5X16 mm² 750V.
- Cable H07ZZ-F 750V 5X10 mm² 750V.

LOTE 2

Fichas técnicas de:

- MARECHAL de 50A (DS3 BASE POLY AZUL 3P+N+TT 50A IP55 440V + EMPUÑADURA RECTA POLY AZ SIZE.3+PRENSA 10-30MM). REF. 3134017 + 313A013
- MARECHAL de 90A (DS6 BASE POLY AZUL 3P+N+T 90A IP55 440V AC + EMPUÑADURA RECTA POLY AZ SIZE.4+PRENSA 13-35MM). REF. 3164017 + 316A013.

LOTE 3

Fichas técnicas de:

- CLAVIJA AÉREA P17 32A III+N+T 415V IP67 (CETAC).
- CLAVIJA AÉREA P17 63A III+N+T 415V IP67 (CETAC).
- BS Caja derivación seccionadora 200A 3F+N+T IP55 con porta-fusibles fus.NH1.
- BS Caja derivación seccionadora 125A 3F+N+T IP55 con porta-fusibles fus.NH0.

6. PERSONAS DE CONTACTO

Les recordamos que, para cualquier consulta o aclaración de carácter administrativo, técnico o económico sobre este expediente, deben proceder conforme a lo previsto en los apartados 20.- CONSULTAS y 22.- PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS. PLAZO DE PRESENTACIÓN.-. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES- del Pliego administrativo-.

Igualmente, les recordamos que, para aquellas cuestiones que puedan afectar a la operativa / funcionalidad del portal de licitación electrónica de IFEMA MADRID, existe un área de soporte y consulta a licitadores dentro de la web:

Preguntas frecuentes:

<https://licitaciones2.ifema.es/html/preguntas-frecuentes>

Manual de uso de la plataforma: https://licitaciones2.ifema.es/resources/Guia_Licitadores.pdf

Soporte y contacto con plataforma: <https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/>

El contacto telefónico con el encargado de la gestión del expediente perteneciente a la Dirección de Compras y Logística de IFEMA MADRID, que se cita a continuación, se limitará a cuestiones meramente informativas no vinculantes sobre el propio proceso de licitación:

Indira Cedeño - Tfno. 91 722 52 75