

**OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS PUERTA SUR EN
IFEMA MADRID**

EXP 25/049 – 2000026089

- RESPUESTAS A CONSULTAS Nº 2. -

CONSULTAS REALIZADAS

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA MADRID, relacionadas con el expediente de referencia:

- 1) C15.01. CUADROS ELECTRICOS, referente también al control de los circuitos de alumbrado, estos ya vienen con su contactor para poder realizar el control, ¿es realmente necesario agrupar en protecciones Reflex?, si es así, ¿nos podrian indicar qué tipo de agrupación se requiere?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

A efectos de la preparación de la oferta, no es necesario contemplar la agrupación de los circuitos de alumbrado.

En caso de optarse por ello durante la ejecución de la obra, se realizaría en cuatro grupos diferenciados: zonas de escaleras, aseos, pasillos generales y zonas de trabajo.

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.

Dirección de Compras y Logística

21 de abril de 2025