

**SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO NECESARIO PARA LA
INSTALACIÓN DE LAS CAJAS ELÉCTRICAS DE SUELO SITUADAS EN LA
SALA POLIVALENTE (LOTE 1) Y LUMINARIAS (LOTE 2) PARA DISTINTAS
ZONAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE IFEMA MADRID.**

EXP.: 25/078 - 4000005394 / 4000005395

- . FE DE ERRATAS y ACLARACIÓN . -

Les informamos que se han observado unas erratas, que procede señalar, en:

Pliego de Prescripciones Técnicas:

En el apartado **2. ALCANCE DEL SUMINISTRO** donde dice:

“El alcance del suministro comprende el equipamiento eléctrico que se especifica a continuación:

LOTE 1:

[...]

1 Ud. Cuadro General compuesto por:

- 20 interruptores automáticos magnetotérmicos iC60N 4P 32A curva-C
- 20 interruptores diferenciales RCCB-IID 4P 63A 300mA clase A SI Carril modular G regulable en profundidad 600mm
- Tapa G/P Acti9 5 módulos alto 250mm
- 8 carril modular G ancho 600mm
- 8 tapa G/P Acti9 3 módulos alto 150mm- Armario IP30 36 módulos alto 1980mm
- Puerta IP40 36 módulos alto 1980mm
- Pasillo lateral armario IP30 36 módulos- Puerta IP40 pasillo lateral 36 módulos
- Tapa G/P Plena 1 módulo alto 50mm
- Tapa G/P Plena 6 módulos alto 300mm
- Colector PE ancho 450mm- Conexión Linergy BS escalonado 160A 4PMontaje,

Cableado y pruebas en taller

Certificado en Industria

Debe decir:

1 Ud. Cuadro General compuesto por:

- **1 interruptor NSXm160E 16kA AC 4P 160A 4.1 Everlink o similar**
- 20 interruptores automáticos magnetotérmicos iC60N 4P 32A curva-C
- 20 interruptores diferenciales RCCB-IID 4P **40A** 300mA clase A SI Carril modular G regulable en profundidad 600mm
- Tapa G/P Acti9 5 módulos alto 250mm
- 8 carril modular G ancho 600mm
- 8 tapa G/P Acti9 3 módulos alto 150mm- Armario IP30 36 módulos alto 1980mm
- Puerta IP40 36 módulos alto 1980mm
- Pasillo lateral armario IP30 36 módulos- Puerta IP40 pasillo lateral 36 módulos
- Tapa G/P Plena 1 módulo alto 50mm
- Tapa G/P Plena 6 módulos alto 300mm
- Colector PE ancho 450mm- Conexión Linergy BS escalonado 160A 4PMontaje

Cableado y pruebas en taller

Certificado en Industria

Así mismo, esta errata se presenta en el documento **"Anexo IX B – Lote 1"**. Teniendo en cuenta esta corrección, los licitadores podrán utilizar en todo caso la hoja de cálculo publicada en origen para la presentación de su propuesta, dado que esta corrección tampoco afecta al número de unidades ni importe máximo unitario de la partida afectada "Cuadro General".

IFEMA MADRID informa que, en relación con dicho elemento se acompaña esta comunicación con la publicación del siguiente documento aclaratorio: **"Unifilar P3ª PM Sala Polivalente"**

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.

Dirección de Compras y Logística

5 de junio de 2025