


LOCAL 03 / I-AREC-P10-LOC-CAF
UBICACIÓN: PTA BAJA - AVENIDA
ACCESO A PABELLÓN 10 LADO SUR

CUADRO DE SUPERFICIES

LOCAL 03 I-AREC-P10-LOC-CAF

ZONA DE PÚBLICO	113.24 m2
BARRA	48.88 m2
ZONA TÉCNICA	46.17 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA	208.29 m2
SUPERFICIE TOTAL	208.29 m2



	I-AREC-P10-LOC-CAF		
	INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN		
	ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	250A (en cabecera hay un 125A/160A)
		Grupo electrógeno (servicios mínimos)	No hay
	CONTADOR	Digital	
	CUADRO ELÉCTRICO	En cocina	
		3 subcuadros de clima en cocina para los 4 cassettes	
	INSTALACIÓN DE GAS		
	ACOMETIDA	NO HAY	
	CONTADOR		
	DISPOSITIVOS		
	DETECCIÓN DE GAS		
	AGUA SANITARIA		
	CONTADOR	Sí. En vestuario	
	ACS	Sí. 1 Termo 50l	
	PCI		
	BIEs EN EL LOCAL	No hay. En avenida sólo hidrantes	Puesto de control detrás de la cafetería.
	ROCIADORES	Sí. En falso techo	
	DETECCIÓN	Detectores y pulsadores	Conectado a la central del Pb10
	EXTINCIÓN DE CAMPANA	1 campana en cocina con agua nebulizada	Central extinción propia + pulsadores (activación y bloqueo)
	CLIMATIZACIÓN		
	CLIMATIZADOR	1 ud. compacta sobre la cámara para rejillas lineales en sala (impulsión y retorno)	
		4 cassetes con ud. exterior en Pb10 sobre el acceso	MITSUBISHI FDC506HES3
		Sólo en comedor	
	VENTILACIÓN	No	La campana de cocina es compensada
	EXTRACCIÓN		
	CAMPANAS	1 en cocina, 1 condensadora de cámara frigorífica	No EI30
	EXTRACTORES		