


**LOCAL 04 / I-AREC-P04-LOC-CAF**  
UBICACIÓN: PTA BAJA - AVENIDA  
ACCESO A PABELLÓN 04 LADO SUR

**CUADRO DE SUPERFICIES**

**LOCAL 04 I-AREC-P04-LOC-CAF**

ZONA DE PÚBLICO	32.47 m2
BARRA	33.79 m2
ZONA TÉCNICA	43.97 m2
TERRAZA CUBIERTA	44.71 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA	110.23 m2
SUPERFICIE TOTAL	154.94 m2



	<b>I-AREC-P04-LOC-CAF</b>		
	<b>INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN</b>		
	ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	Seccionador de 100A (en cabecera hay un 125A/160A)
		Grupo electrógeno (servicios mínimos)	No hay
	CONTADOR	Digital	
	CUADRO ELÉCTRICO	En cocina	
	<b>INSTALACIÓN DE GAS</b>		
	ACOMETIDA	NO HAY	
	CONTADOR		
	DISPOSITIVOS		
	DETECCIÓN DE GAS		
	<b>AGUA SANITARIA</b>		
	CONTADOR	Sí. En vestuario	
	ACS	Sí. 1 Termo 15l	
	<b>PCI</b>		
	BIÉS EN EL LOCAL	Hay una muy próxima a la entrada de servicio	Puesto de control en planta superior. Común para todas las salas del pabellón 4 (tanto en PB como P1)
	ROCIADORES	Sí. En falso techo	
	DETECCIÓN	Detectores y pulsadores	Conectado al lazo que cubre todo el área central desde Pb4 al Pb8 (sólo pares)
	EXTINCIÓN DE CAMPANA	No hay	
	<b>CLIMATIZACIÓN</b>		
	CLIMATIZADOR	No hay UTA	
		Ud. Autónoma aire-aire rooftop Ciatesa IN-120 (compacta). Con ventilación (renovacion de aire)	
		Sólo en comedor	
	VENTILACIÓN	No	
	<b>EXTRACCIÓN</b>		
	CAMPANAS	No hay	
	EXTRACTORES	Sólo aseos	