



LOCAL 19 / I-PABE-001-R60 (CAFETERÍA)
UBICACIÓN: PTA BAJA - PABELLÓN 1 ZONA FONDO

LOCAL 19 / I-PABE-001-R60 (AUTOSERVICIO)
UBICACIÓN: PTA BAJA - PABELLÓN 1 ZONA FONDO

CUADRO DE SUPERFICIES

ESTADO ACTUAL

LOCAL 19 / I-PABE-001-R60 (CAFETERIA)	
ZONA DE PÚBLICO	48.28 m2
BARRA	18.65 m2
TERRAZA INTERIOR	35.77 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	71.26 m2

LOCAL 19 / I-PABE-001-R60 (AUTOSERVICIO)	
ZONA DE PÚBLICO	219.18 m2
BARRA	21.43 m2
ZONA TÉCNICA	57.99 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	337.91 m2



	I-PABE-001-R60		
	INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN		
	ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	400A
		Grupo electrógeno (servicios mínimos)	50A
	CONTADORES	Analógicos	
	CUADRO ELÉCTRICO	En cocina	
		Subcuadro en cubierta para clima y extracciones	
	INSTALACIÓN DE GAS		
	ACOMETIDA	En armario exterior	
	CONTADOR	No	
	DISPOSITIVOS	Caldera (sin uso)	
		Cocina	
		Grill comedor	
		Barra	
	DETECCIÓN DE GAS	Sí. Central y detectores	
	AGUA SANITARIA		
	CONTADOR	Sí. En techo	
	ACS	No. No hay termo	
	PCI		
	BIEs EN EL LOCAL	2	Puesto de control dentro del local
	ROCIADORES	Sí. En falso techo	
	DETECCIÓN	Detectores y pulsadores	Una única por pabellón (Pb01)
	EXTINCIÓN DE CAMPANAS	3 de CO2	Central extinción propia + pulsadores
	CLIMATIZACIÓN		
	UTA	1. Agua / aire (Frío y calor)	En cubierta
		Red de conductos en comedor	Cocina sin climatizar
	CONTADORES AGUA	No	
	VENTILACIÓN	A través de la UTA. Sólo en comedor	No hay ventilación forzada
	EXTRACCIÓN		
	CAMPANAS	Conductos chapa y fibra. No EI30	Sólo compensada la del comedor
	EXTRACTORES	En cubierta	