



LOCAL I-PABE-014-EPB-RTE
UBICACIÓN: ENTREPLANTA - PABELLÓN 14
ZONA FONDO

| CUADRO DE SUPERFICIES | |
|--------------------------|-----------|
| LOCAL I-PABE-014-EPB-RTE | |
| ZONA DE PÚBLICO | 447.08 m2 |
| BARRA | 98.07 m2 |
| ZONA TÉCNICA | 192.93 m2 |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA: | 738.20 m2 |



| | | |
|-----------------------------|--|---|
| I-PABE-014-EPB-RTE | | |
| | | |
| INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN | | |
| ACOMETIDA Y PROTECCIONES | General | 250A (200A-250A en CT) |
| | Grupo electrógeno (alumbrado) | 40A (50A-63A en CT) |
| CONTADORES | Digitales en el CT | |
| CUADROS ELÉCTRICOS | En cocina | |
| | | |
| INSTALACIÓN DE GAS | | |
| ACOMETIDA Y CONTADOR | En cuarto de centralización de gas PB. Contadores de los 3 restaurantes | |
| DISPOSITIVOS | Cocina (4) y Barra (3) | |
| DETECCIÓN DE GAS | No hay detección de gas ni central. Sólo permitido el uso de gas si está funcionando la extracción de humos | |
| | | |
| AGUA SANITARIA | | |
| CONTADOR | Sí. 2 | |
| ACS | Sí. Acumuladores | |
| | | |
| PCI | | |
| BIEs EN EL LOCAL | Hay 2 BIEs en el exterior en las dos entradas de público. | Viene de la red general sin puesto de control intermedio |
| ROCIADORES | En cocina sólo en falso techo. En sala no hay ft, son de montante | Puesto de control dentro del cuarto técnico, da servicio a cafetería y pasillos |
| DETECCIÓN | Detectores, pulsadores y sirena | Conectada al pabellón (Pb14) |
| EXTINCIÓN DE CAMPANA | 1 en cocina y 1 en barra, ambas de agua nebulizada | Disparo manual con pulsadores |
| SECTORIZACIÓN | Entre sala y cocina (puertas y pasaplatos RF con retenedores) y en pasos de forjado (compuertas climatización) | |
| | | |
| CLIMATIZACIÓN | | |
| UTA | No hay | |
| CLIMATIZADOR | 1 ud. autónoma rooftop CIATESA. aire-aire. En última planta | CIATESA IPC-570 |
| | Red de conductos sólo en sala | Cocina sin climatización ni ventilación |
| VENTILACIÓN | A través de las climatizadora | |
| | | |
| EXTRACCIÓN | | |
| CAMPANAS | 1 en cocina y 1 en barra, ambas compensadas | 1 extractor para lavado |
| EXTRACTORES | En última planta | Conductos no EI30 |
| | | |